別添資料 (2)

規則第4条の5第1項第2号ト、リ及びヲの規定による測定の結果の得られた年月日及び測定の結果

（　A　号炉　）

測定項目	規則第4条の5第1項第2号ト(※1)			規則第4条の5第1項第2号リ(※2)			規則第4条の5第1項第2号ヲ(※3)		
測定年月日	最大 ℃	最小 ℃	平均 ℃	最大 ℃	最小 ℃	平均 ℃	最大ppm	最小ppm	平均ppm
令和2年9月1日	895	880	890	170	170	170	22.7	4.2	14.1
2日	897	868	885	171	170	170	20.1	8.2	14.0
3日	882	853	869	170	169	170	21.4	5.0	11.6
4日	866	845	859	170	169	170	20.9	5.2	12.8
5日	868	839	850	171	170	170	16.6	4.0	8.9
6日	874	850	860	170	169	170	19.9	4.0	11.9
7日	877	848	862	170	170	170	21.0	7.8	12.9
8日	855	835	845	170	170	170	18.7	7.3	11.6
9日	877	859	869	170	170	170	27.8	6.9	18.0
10日	875	852	863	171	170	170	24.6	6.6	14.1
11日	860	842	852	170	170	170	29.8	5.6	18.2
12日	869	847	857	170	170	170	20.4	6.9	11.7
13日	871	857	865	170	170	170	16.3	8.5	12.2
14日	874	847	860	170	170	170	18.8	6.6	11.9
15日	864	846	855	170	170	170	15.2	6.8	10.6
16日	867	845	855	170	170	170	17.7	5.0	12.1
17日	864	845	852	170	170	170	15.9	7.0	11.5
18日	866	837	852	170	170	170	16.4	6.6	11.4
19日	850	834	842	171	169	170	23.6	10.0	15.4
20日	876	835	863	170	170	170	12.0	11.7	11.8
21日	866	839	851	170	170	170	23.7	5.5	12.4
22日	861	838	851	170	170	170	14.1	4.3	8.5
23日	896	830	860	170	170	170	28.7	6.7	13.2
24日									
25日									
26日									
27日									
28日									
29日									
30日									
31日									

（※1）規則第4条の5第1項第2号ト・・・・・燃焼室中の燃焼ガスの温度

（※2）規則第4条の5第1項第2号リ・・・・・集じん器に流入する燃焼ガスの温度

（※3）規則第4条の5第1項第2号ヲ・・・・・煙突から排出される排ガス中の一酸化炭素の濃度

別添資料 (2)

規則第4条の5第1項第2号ト、リ及びヲの規定による測定の結果の得られた年月日及び測定の結果

（　B　号炉　）

測定項目	規則第4条の5第1項第2号ト(※1)			規則第4条の5第1項第2号リ(※2)			規則第4条の5第1項第2号ヲ(※3)		
測定年月日	最大 ℃	最小 ℃	平均 ℃	最大 ℃	最小 ℃	平均 ℃	最大ppm	最小ppm	平均ppm
令和2年9月1日									
2日									
3日									
4日									
5日									
6日									
7日									
8日									
9日									
10日									
11日									
12日									
13日									
14日									
15日									
16日									
17日									
18日									
19日									
20日									
21日									
22日									
23日									
24日	887	852	872	171	170	170	41.4	7.6	26.2
25日	885	847	869	170	170	170	38.5	25.4	33.0
26日	873	863	868	170	170	170	40.7	17.1	28.1
27日	876	864	869	170	170	170	37.6	14.9	24.8
28日	877	856	868	171	170	170	30.6	16.6	23.8
29日	881	865	871	170	170	170	40.4	15.5	26.2
30日	877	855	868	170	170	170	39.1	13.4	25.2
31日									

（※1）規則第4条の5第1項第2号ト・・・・・燃焼室中の燃焼ガスの温度

（※2）規則第4条の5第1項第2号リ・・・・・集じん器に流入する燃焼ガスの温度

（※3）規則第4条の5第1項第2号ヲ・・・・・煙突から排出される排ガス中の一酸化炭素の濃度