

別添資料 (2)

規則第4条の5第1項第2号ト、リ及びヲの規定による測定の結果の得られた年月日及び測定の結果

(A 号炉)

測定項目	規則第4条の5第1項第2号ト(※1)			規則第4条の5第1項第2号リ(※2)			規則第4条の5第1項第2号ヲ(※3)		
	最大 °C	最小 °C	平均 °C	最大 °C	最小 °C	平均 °C	最大ppm	最小ppm	平均ppm
令和2年10月1日									
2日									
3日									
4日									
5日									
6日									
7日									
8日									
9日									
10日									
11日									
12日									
13日									
14日									
15日									
16日									
17日									
18日									
19日									
20日									
21日									
22日									
23日									
24日									
25日									
26日									
27日									
28日	878	840	863	170	170	170	26.1	1.1	14.1
29日	854	834	846	171	170	170	22.3	8.0	13.2
30日	849	831	841	170	170	170	17.1	5.5	9.2
31日	874	837	857	171	170	170	18.2	5.4	11.7

(※1) 規則第4条の5第1項第2号ト……燃焼室中の燃焼ガスの温度

(※2) 規則第4条の5第1項第2号リ……集じん器に流入する燃焼ガスの温度

(※3) 規則第4条の5第1項第2号ヲ……煙突から排出される排ガス中の一酸化炭素の濃度

別添資料(2)

規則第4条の5第1項第2号ト、リ及びヲの規定による測定の結果の得られた年月日及び測定の結果
(B 号炉)

測定項目	規則第4条の5第1項第2号ト(※1)			規則第4条の5第1項第2号リ(※2)			規則第4条の5第1項第2号ヲ(※3)		
	最大℃	最小℃	平均℃	最大℃	最小℃	平均℃	最大ppm	最小ppm	平均ppm
令和2年10月1日	873	859	865	170	170	170	30.3	13.3	20.9
2日	875	856	867	170	170	170	34.2	17.0	25.6
3日	875	856	864	171	170	170	31.3	14.6	23.1
4日	878	843	866	171	170	170	41.1	0.2	24.1
5日	877	850	865	171	169	170	32.3	9.3	22.3
6日	863	849	855	170	169	170	27.9	15.2	20.9
7日	879	841	859	170	170	170	30.4	15.0	21.7
8日	860	850	854	170	170	170	32.7	17.5	26.3
9日	881	839	858	171	170	170	31.7	20.3	25.4
10日	883	857	869	170	170	170	36.5	18.6	26.1
11日	866	858	862	171	170	170	35.5	20.5	28.2
12日	864	854	858	171	170	170	32.7	19.9	24.5
13日	868	856	862	171	169	170	34.2	12.8	20.1
14日	883	851	858	171	170	170	27.5	11.4	20.9
15日	882	858	868	171	169	170	29.0	15.7	22.8
16日	859	848	853	171	170	170	26.5	11.1	20.0
17日	863	850	856	171	169	170	40.5	13.0	22.2
18日	854	840	848	170	169	170	34.5	15.8	26.4
19日	851	838	843	170	170	170	37.0	18.0	24.9
20日	848	842	845	171	170	170	33.2	14.3	23.6
21日	853	841	845	170	170	170	27.7	14.7	21.5
22日	888	840	851	171	170	170	29.2	18.1	23.7
23日	886	858	870	170	170	170	26.4	14.1	20.3
24日	869	851	859	170	170	170	28.9	15.4	22.4
25日	866	845	856	171	170	170	34.3	19.2	25.6
26日	858	846	853	171	169	170	31.5	15.0	26.0
27日	898	848	867	171	169	170	24.0	11.2	18.8
28日									
29日									
30日									
31日									

(※1) 規則第4条の5第1項第2号ト……燃焼室中の燃焼ガスの温度

(※2) 規則第4条の5第1項第2号リ……集じん器に流入する燃焼ガスの温度

(※3) 規則第4条の5第1項第2号ヲ……煙突から排出される排ガス中の一酸化炭素の濃度