

別添資料(2)

規則第4条の5第1項第2号ト、リ及びヲの規定による測定の結果の得られた年月日及び測定の結果

(A 号炉)

測定項目	規則第4条の5第1項第2号ト(※1)			規則第4条の5第1項第2号リ(※2)			規則第4条の5第1項第2号ヲ(※3)		
	最大℃	最小℃	平均℃	最大℃	最小℃	平均℃	最大ppm	最小ppm	平均ppm
令和2年11月1日	868	850	859	171	170	170	21.1	5.5	13.4
2日	870	851	861	170	170	170	25.2	7.6	13.5
3日	862	840	854	170	170	170	18.2	5.6	11.5
4日	860	842	850	170	170	170	16.3	5.7	11.5
5日	852	828	837	170	170	170	20.0	6.7	12.3
6日	871	845	855	170	170	170	11.1	4.2	7.6
7日	864	848	855	170	170	170	16.5	7.0	11.8
8日	867	847	857	170	170	170	24.0	8.7	13.0
9日	865	837	849	170	169	170	15.6	5.3	10.9
10日	859	846	854	170	170	170	13.5	5.6	9.3
11日	861	840	850	170	170	170	12.2	3.9	7.7
12日	847	837	844	170	170	170	13.9	5.3	8.8
13日	860	839	849	170	169	170	12.9	5.2	8.2
14日	868	838	852	170	170	170	13.4	3.4	8.0
15日	876	848	858	170	170	170	21.5	9.6	16.4
16日	875	837	858	170	170	170	15.5	5.4	10.7
17日	865	851	858	170	170	170	13.5	4.4	9.1
18日	872	853	864	171	170	170	17.9	4.8	9.9
19日	873	857	864	171	169	170	15.3	6.0	11.3
20日	869	843	857	170	170	170	15.7	6.9	10.2
21日	867	841	853	170	170	170	17.3	6.5	11.3
22日	870	834	856	170	170	170	20.1	5.7	12.7
23日	860	843	852	170	169	170	22.0	5.6	13.6
24日	885	813	850	170	170	170	13.3	4.6	8.8
25日	889	870	882	170	170	170	17.6	6.1	11.3
26日	890	870	880	170	170	170	14.5	6.3	10.6
27日	885	865	875	170	170	170	21.2	8.7	15.0
28日	884	868	876	170	170	170	16.3	6.5	10.5
29日	887	859	874	170	169	170	17.0	6.7	11.0
30日	881	855	868	171	169	170	11.6	2.8	6.8
31日									

(※1) 規則第4条の5第1項第2号ト……燃焼室中の燃焼ガスの温度

(※2) 規則第4条の5第1項第2号リ……集じん器に流入する燃焼ガスの温度

(※3) 規則第4条の5第1項第2号ヲ……煙突から排出される排ガス中の一酸化炭素の濃度

別添資料 (2)

規則第4条の5第1項第2号ト、リ及びヲの規定による測定の結果の得られた年月日及び測定の結果
 (B 号炉)

測定項目	規則第4条の5第1項第2号ト(※1)			規則第4条の5第1項第2号リ(※2)			規則第4条の5第1項第2号ヲ(※3)		
	最大 °C	最小 °C	平均 °C	最大 °C	最小 °C	平均 °C	最大ppm	最小ppm	平均ppm
令和2年11月1日									
2日									
3日									
4日									
5日									
6日									
7日									
8日									
9日									
10日									
11日									
12日									
13日									
14日									
15日									
16日									
17日									
18日									
19日									
20日									
21日									
22日									
23日									
24日									
25日									
26日									
27日									
28日									
29日									
30日									
31日									

(※1) 規則第4条の5第1項第2号ト……燃焼室中の燃焼ガスの温度

(※2) 規則第4条の5第1項第2号リ……集じん器に流入する燃焼ガスの温度

(※3) 規則第4条の5第1項第2号ヲ……煙突から排出される排ガス中の一酸化炭素の濃度