

別添資料(2)

規則第4条の5第1項第2号ト、リ及びヲの規定による測定の結果の得られた年月日及び測定の結果

(A 号炉)

測定項目	規則第4条の5第1項第2号ト(※1)			規則第4条の5第1項第2号リ(※2)			規則第4条の5第1項第2号ヲ(※3)		
	最大℃	最小℃	平均℃	最大℃	最小℃	平均℃	最大ppm	最小ppm	平均ppm
令和2年12月1日	872	850	859	170	170	170	14.9	2.7	7.0
2日	877	842	861	170	170	170	15.3	4.3	8.7
3日	865	846	856	171	170	170	22.0	5.9	12.1
4日	895	841	875	170	170	170	23.3	3.7	11.6
5日	898	884	890	170	170	170	24.9	6.8	15.0
6日	896	882	889	170	170	170	20.8	9.0	14.4
7日	889	867	878	170	170	170	13.2	2.5	5.9
8日	886	854	873	170	170	170	24.3	5.2	12.9
9日	887	849	871	170	170	170	24.0	3.5	9.6
10日	867	846	859	170	169	170	16.0	6.3	10.3
11日	891	838	867	170	169	170	16.2	2.6	8.3
12日	872	851	861	170	170	170	25.7	3.7	13.2
13日	884	852	867	170	170	170	24.2	7.6	15.1
14日	897	850	865	171	170	170	24.1	9.7	16.0
15日	893	864	881	171	170	170	13.9	3.6	6.8
16日	897	878	884	171	169	170	15.2	5.2	8.1
17日	890	864	873	170	170	170	15.4	6.5	10.5
18日	888	831	865	170	169	170	13.4	6.4	9.4
19日	894	867	884	171	170	170	17.0	8.6	13.5
20日	893	872	886	171	170	170	22.3	3.3	10.4
21日	898	871	887	170	170	170	15.7	4.4	8.6
22日	897	876	888	171	170	170	11.2	2.8	6.9
23日	894	881	887	170	170	170	11.9	2.3	7.0
24日	894	850	879	170	169	170	19.9	5.5	12.7
25日	877	843	855	170	170	170	15.6	7.3	10.7
26日	865	852	860	170	169	170	18.0	5.2	12.5
27日	865	842	852	170	170	170	36.8	12.8	19.9
28日	867	843	856	170	170	170	19.8	4.3	11.5
29日									
30日									
31日									

(※1) 規則第4条の5第1項第2号ト……燃焼室中の燃焼ガスの温度

(※2) 規則第4条の5第1項第2号リ……集じん器に流入する燃焼ガスの温度

(※3) 規則第4条の5第1項第2号ヲ……煙突から排出される排ガス中の一酸化炭素の濃度

別添資料 (2)

規則第4条の5第1項第2号ト、リ及びヲの規定による測定の結果の得られた年月日及び測定の結果
(B 号炉)

測定項目	規則第4条の5第1項第2号ト(※1)			規則第4条の5第1項第2号リ(※2)			規則第4条の5第1項第2号ヲ(※3)		
	最大 °C	最小 °C	平均 °C	最大 °C	最小 °C	平均 °C	最大ppm	最小ppm	平均ppm
令和2年12月1日									
2日									
3日									
4日									
5日									
6日									
7日									
8日									
9日									
10日									
11日									
12日									
13日									
14日									
15日									
16日									
17日									
18日									
19日									
20日									
21日									
22日									
23日									
24日									
25日	877	822	851	171	169	170	42.3	1.0	26.5
26日	868	832	850	171	170	170	43.4	6.3	30.4
27日	865	825	847	171	170	170	40.8	3.9	31.8
28日	870	839	856	170	170	170	41.5	6.9	21.9
29日	878	843	864	171	170	170	39.7	4.9	25.9
30日									
31日									

(※1) 規則第4条の5第1項第2号ト……燃焼室中の燃焼ガスの温度

(※2) 規則第4条の5第1項第2号リ……集じん器に流入する燃焼ガスの温度

(※3) 規則第4条の5第1項第2号ヲ……煙突から排出される排ガス中の一酸化炭素の濃度