

別添資料 (2)

規則第4条の5第1項第2号ト、リ及びヲの規定による測定の結果の得られた年月日及び測定の結果

(A 号炉)

測定項目	規則第4条の5第1項第2号ト(※1)			規則第4条の5第1項第2号リ(※2)			規則第4条の5第1項第2号ヲ(※3)		
	最大 °C	最小 °C	平均 °C	最大 °C	最小 °C	平均 °C	最大ppm	最小ppm	平均ppm
令和3年1月1日									
2日									
3日									
4日									
5日									
6日									
7日									
8日									
9日									
10日									
11日									
12日									
13日									
14日									
15日									
16日									
17日									
18日									
19日									
20日									
21日									
22日									
23日									
24日									
25日									
26日									
27日									
28日									
29日									
30日									
31日									

(※1) 規則第4条の5第1項第2号ト……燃焼室中の燃焼ガスの温度

(※2) 規則第4条の5第1項第2号リ……集じん器に流入する燃焼ガスの温度

(※3) 規則第4条の5第1項第2号ヲ……煙突から排出される排ガス中の一酸化炭素の濃度

別添資料(2)

規則第4条の5第1項第2号ト、リ及びヲの規定による測定の結果の得られた年月日及び測定の結果
(B 号炉)

測定項目	規則第4条の5第1項第2号ト(※1)			規則第4条の5第1項第2号リ(※2)			規則第4条の5第1項第2号ヲ(※3)		
	最大℃	最小℃	平均℃	最大℃	最小℃	平均℃	最大ppm	最小ppm	平均ppm
令和3年1月1日									
2日									
3日									
4日									
5日	894	849	882	171	170	170	34.8	5.3	22.4
6日	897	876	885	171	170	170	28.8	15.8	22.0
7日	877	854	866	171	170	170	35.6	0.5	25.3
8日	887	848	869	171	169	170	41.4	18.8	28.7
9日	892	873	883	171	170	170	44.2	10.6	30.2
10日	889	857	878	170	170	170	41.6	3.1	26.2
11日	888	837	857	170	170	170	39.2	5.4	30.8
12日	892	862	885	171	170	170	39.0	20.9	30.6
13日	886	849	865	170	170	170	40.3	2.5	27.6
14日	871	843	859	170	169	170	37.6	7.3	27.3
15日	854	807	831	171	170	170	35.5	8.4	27.7
16日	836	807	819	171	170	170	36.9	10.8	29.4
17日	896	822	848	171	169	170	32.0	2.7	19.8
18日	894	860	885	171	169	170	42.0	6.2	31.5
19日	897	882	889	171	169	170	28.5	7.1	21.0
20日	899	880	890	173	168	170	28.7	15.2	22.4
21日	897	881	889	171	169	170	36.1	13.9	24.7
22日	897	870	886	172	168	170	38.1	20.6	29.3
23日	896	876	887	171	169	170	31.2	4.6	25.2
24日	893	885	888	170	170	170	37.6	20.6	27.9
25日	890	878	887	170	169	170	38.1	12.9	21.3
26日	887	876	881	170	169	170	23.2	12.5	17.8
27日	887	878	883	171	170	170	33.8	14.2	23.7
28日	893	879	888	172	169	170	33.5	9.9	24.3
29日	895	859	882	171	168	170	36.5	16.4	26.6
30日	895	873	889	171	169	170	38.0	22.2	30.0
31日	898	879	889	171	169	170	42.0	3.3	27.0

(※1) 規則第4条の5第1項第2号ト……燃焼室中の燃焼ガスの温度

(※2) 規則第4条の5第1項第2号リ……集じん器に流入する燃焼ガスの温度

(※3) 規則第4条の5第1項第2号ヲ……煙突から排出される排ガス中の一酸化炭素の濃度