別添資料 (2)

規則第4条の5第1項第2号ト、リ及びヲの規定による測定の結果の得られた年月日及び測定の結果

（　A　号炉　）

測定項目	規則第4条の5第1項第2号ト(※1)			規則第4条の5第1項第2号リ(※2)			規則第4条の5第1項第2号ヲ(※3)		
測定年月日	最大　℃	最小　℃	平均　℃	最大　℃	最小　℃	平均　℃	最大ppm	最小ppm	平均ppm
令和3年7月1日									
2日									
3日									
4日									
5日									
6日									
7日									
8日									
9日									
10日									
11日									
12日									
13日									
14日									
15日									
16日									
17日									
18日									
19日									
20日									
21日									
22日									
23日									
24日									
25日									
26日									
27日									
28日									
29日									
30日									
31日									

（※1）規則第4条の5第1項第2号ト・・・・・燃焼室中の燃焼ガスの温度

（※2）規則第4条の5第1項第2号リ・・・・・集じん器に流入する燃焼ガスの温度

（※3）規則第4条の5第1項第2号ヲ・・・・・煙突から排出される排ガス中の一酸化炭素の濃度

別添資料 (2)

規則第4条の5第1項第2号ト、リ及びヲの規定による測定の結果の得られた年月日及び測定の結果

（　B　号炉　）

測定項目	規則第4条の5第1項第2号ト(※1)			規則第4条の5第1項第2号リ(※2)			規則第4条の5第1項第2号ヲ(※3)		
測定年月日	最大 ℃	最小 ℃	平均 ℃	最大 ℃	最小 ℃	平均 ℃	最大ppm	最小ppm	平均ppm
令和3年7月1日	892	837	870	171	170	170	41.1	2.2	29.8
2日	892	863	877	170	170	170	42.1	25.7	36.2
3日	882	845	867	171	170	170	44.7	7.1	32.8
4日	896	852	875	171	170	170	41.6	5.5	26.0
5日	895	843	871	171	170	170	41.5	3.8	33.1
6日	893	858	875	170	170	170	41.2	20.9	31.1
7日	893	857	875	171	170	170	44.3	4.2	27.7
8日	892	859	874	171	170	170	40.1	0.9	26.9
9日	877	839	862	171	169	170	44.0	0.9	24.7
10日	892	862	876	171	170	170	43.4	4.1	25.0
11日	889	871	881	170	169	170	44.6	8.4	32.8
12日	898	853	875	172	169	170	41.7	7.5	30.5
13日	883	840	859	170	170	170	40.1	2.1	25.0
14日	883	857	867	170	170	170	41.2	4.8	33.7
15日	884	857	869	171	170	170	43.5	0.4	21.2
16日	897	838	868	170	170	170	42.0	3.5	29.4
17日	893	847	879	170	170	170	43.5	23.0	34.3
18日	893	852	876	170	170	170	40.2	5.1	30.2
19日	895	862	881	170	170	170	45.7	2.4	31.3
20日	889	847	867	170	170	170	42.1	0.9	32.4
21日	893	849	870	171	170	170	36.0	1.5	20.3
22日	894	853	877	170	170	170	39.7	7.3	31.3
23日	892	861	878	170	170	170	41.3	2.7	27.7
24日	897	861	877	171	170	170	39.8	0.2	27.8
25日	888	858	875	170	169	170	42.2	1.0	24.0
26日	883	853	871	170	170	170	41.7	2.9	22.5
27日	884	858	871	170	170	170	39.9	13.6	32.8
28日	890	863	877	170	170	170	44.8	0.0	25.7
29日	894	855	875	170	170	170	43.3	6.4	24.8
30日	878	854	867	170	170	170	41.5	0.2	27.0
31日	884	861	872	170	170	170	38.3	3.5	30.1

（※1）規則第4条の5第1項第2号ト・・・・・燃焼室中の燃焼ガスの温度

（※2）規則第4条の5第1項第2号リ・・・・・集じん器に流入する燃焼ガスの温度

（※3）規則第4条の5第1項第2号ヲ・・・・・煙突から排出される排ガス中の一酸化炭素の濃度