別添資料 (2)

規則第4条の5第1項第2号ト、リ及びヲの規定による測定の結果の得られた年月日及び測定の結果

（　A　号炉　）

測定項目	規則第4条の5第1項第2号ト(※1)			規則第4条の5第1項第2号リ(※2)			規則第4条の5第1項第2号ヲ(※3)		
測定年月日	最大 ℃	最小 ℃	平均 ℃	最大 ℃	最小 ℃	平均 ℃	最大ppm	最小ppm	平均ppm
令和3年6月1日	879	847	865	171	170	170	20.6	9.8	13.6
2日	859	846	851	170	170	170	22.6	9.6	17.0
3日	883	843	864	170	169	170	31.9	10.3	19.8
4日	885	847	867	170	169	170	29.5	8.5	18.2
5日									
6日									
7日									
8日									
9日									
10日									
11日									
12日									
13日									
14日									
15日									
16日									
17日									
18日									
19日									
20日									
21日									
22日									
23日									
24日									
25日									
26日									
27日									
28日									
29日									
30日									
31日									

（※1）規則第4条の5第1項第2号ト・・・・・燃焼室中の燃焼ガスの温度

（※2）規則第4条の5第1項第2号リ・・・・・集じん器に流入する燃焼ガスの温度

（※3）規則第4条の5第1項第2号ヲ・・・・・煙突から排出される排ガス中の一酸化炭素の濃度

別添資料 (2)

規則第4条の5第1項第2号ト、リ及びヲの規定による測定の結果の得られた年月日及び測定の結果

（　B　号炉　）

測定項目	規則第4条の5第1項第2号ト(※1)			規則第4条の5第1項第2号リ(※2)			規則第4条の5第1項第2号ヲ(※3)		
測定年月日	最大 ℃	最小 ℃	平均 ℃	最大 ℃	最小 ℃	平均 ℃	最大ppm	最小ppm	平均ppm
令和3年6月1日									
2日									
3日									
4日									
5日	878	833	859	170	169	170	40.9	0.3	19.6
6日	885	847	875	171	169	170	46.1	3.0	26.8
7日	886	854	870	171	166	170	40.1	1.3	21.9
8日	884	847	867	171	170	170	41.1	6.1	26.8
9日	888	855	874	171	170	170	42.6	2.5	22.8
10日									
11日	883	848	874	171	170	170	41.8	3.0	21.9
12日	893	846	874	171	170	170	44.3	1.3	25.4
13日	890	863	877	170	170	170	41.4	1.2	27.1
14日	898	865	878	171	169	170	42.5	1.4	22.3
15日	894	853	879	170	170	170	39.8	0.6	25.1
16日	898	863	882	170	170	170	41.1	3.6	27.7
17日	896	866	878	171	170	170	43.1	7.8	32.7
18日	885	847	864	171	170	170	41.7	8.2	28.3
19日	882	846	868	170	170	170	43.5	6.8	30.6
20日	885	873	879	170	170	170	41.8	2.1	26.2
21日	881	845	866	170	169	170	43.6	4.5	28.4
22日	885	846	864	170	170	170	43.9	6.8	30.6
23日	882	846	867	171	170	170	37.8	8.6	26.1
24日	889	851	867	170	170	170	37.7	4.5	21.8
25日	895	853	873	172	168	170	43.6	1.1	25.9
26日	891	867	880	171	170	170	42.6	3.4	22.3
27日	890	858	879	170	170	170	38.3	19.5	28.9
28日	890	857	873	170	170	170	37.0	20.1	28.5
29日									
30日	889	844	871	170	170	170	42.2	0.9	28.0
31日									

（※1）規則第4条の5第1項第2号ト・・・・・燃焼室中の燃焼ガスの温度

（※2）規則第4条の5第1項第2号リ・・・・・集じん器に流入する燃焼ガスの温度

（※3）規則第4条の5第1項第2号ヲ・・・・・煙突から排出される排ガス中の一酸化炭素の濃度