

別添資料 (2)

規則第4条の5第1項第2号ト、リ及びヲの規定による測定の結果の得られた年月日及び測定の結果

(A 号炉)

測定項目	規則第4条の5第1項第2号ト(※1)			規則第4条の5第1項第2号リ(※2)			規則第4条の5第1項第2号ヲ(※3)		
	最大 ℃	最小 ℃	平均 ℃	最大 ℃	最小 ℃	平均 ℃	最大ppm	最小ppm	平均ppm
令和3年10月1日	883	843	860	170	170	170	26.9	13.6	19.4
2日	892	853	869	170	170	170	32.4	9.1	20.4
3日	874	826	855	171	169	170	31.9	12.5	20.0
4日	864	837	851	170	170	170	28.5	8.9	16.1
5日	880	844	863	170	169	170	41.4	2.6	20.8
6日									
7日									
8日									
9日									
10日									
11日									
12日									
13日									
14日									
15日									
16日									
17日									
18日									
19日									
20日									
21日									
22日									
23日									
24日									
25日									
26日									
27日									
28日									
29日									
30日									
31日									

(※1) 規則第4条の5第1項第2号ト……燃焼室中の燃焼ガスの温度

(※2) 規則第4条の5第1項第2号リ……集じん器に流入する燃焼ガスの温度

(※3) 規則第4条の5第1項第2号ヲ……煙突から排出される排ガス中の一酸化炭素の濃度

別添資料 (2)

規則第4条の5第1項第2号ト、リ及びヲの規定による測定の結果の得られた年月日及び測定の結果
(B 号炉)

測定項目	規則第4条の5第1項第2号ト(※1)			規則第4条の5第1項第2号リ(※2)			規則第4条の5第1項第2号ヲ(※3)		
	最大 °C	最小 °C	平均 °C	最大 °C	最小 °C	平均 °C	最大ppm	最小ppm	平均ppm
令和3年10月1日									
2日									
3日									
4日									
5日									
6日	894	835	862	170	170	170	41.9	1.6	29.4
7日	893	840	867	170	170	170	45.6	9.1	30.5
8日	878	828	856	170	169	170	39.3	9.0	29.2
9日	891	834	860	170	170	170	40.1	19.8	31.6
10日	890	837	862	170	170	170	41.9	28.1	34.4
11日	868	829	851	170	169	170	40.6	4.2	27.5
12日	879	841	862	170	170	170	40.8	13.4	28.4
13日	868	828	849	170	169	170	40.0	19.6	31.0
14日	874	834	852	171	170	170	35.2	16.5	27.9
15日	880	851	866	171	170	170	39.4	8.7	27.3
16日	875	852	864	171	170	170	41.2	15.8	28.6
17日	888	857	873	170	170	170	36.9	6.8	30.9
18日	885	848	869	171	170	170	37.8	14.0	25.7
19日	875	833	862	171	170	170	41.6	12.5	24.1
20日	898	836	873	174	168	170	41.7	4.8	28.2
21日	891	859	872	171	170	170	40.8	3.3	30.7
22日	880	851	864	171	170	170	42.8	2.7	26.0
23日	868	849	858	171	170	170	44.4	4.8	28.9
24日	891	855	872	171	170	170	42.5	4.4	25.3
25日	886	861	872	170	170	170	40.3	1.8	26.3
26日	890	854	870	170	170	170	40.1	6.2	25.9
27日	869	861	864	170	170	170	36.9	20.9	28.5
28日	867	853	862	170	169	170	39.8	20.4	29.0
29日	867	855	863	170	170	170	35.0	16.6	25.2
30日	873	856	867	170	169	170	39.6	19.8	30.3
31日	859	848	853	171	170	170	41.4	18.6	29.8

(※1) 規則第4条の5第1項第2号ト……燃焼室中の燃焼ガスの温度

(※2) 規則第4条の5第1項第2号リ……集じん器に流入する燃焼ガスの温度

(※3) 規則第4条の5第1項第2号ヲ……煙突から排出される排ガス中の一酸化炭素の濃度