

別添資料 (2)

規則第4条の5第1項第2号ト、リ及びヲの規定による測定の結果の得られた年月日及び測定の結果

(A 号炉)

測定項目	規則第4条の5第1項第2号ト(※1)			規則第4条の5第1項第2号リ(※2)			規則第4条の5第1項第2号ヲ(※3)		
	最大 °C	最小 °C	平均 °C	最大 °C	最小 °C	平均 °C	最大ppm	最小ppm	平均ppm
令和3年12月1日									
2日									
3日									
4日									
5日									
6日									
7日									
8日									
9日									
10日									
11日									
12日									
13日									
14日									
15日									
16日									
17日									
18日									
19日									
20日									
21日	873	806	854	171	170	170	30.4	16.2	22.8
22日	868	818	853	171	170	170	24.9	9.4	18.8
23日	866	830	854	170	170	170	21.8	5.9	13.1
24日	888	874	880	171	170	170	25.8	12.0	17.0
25日	886	874	879	171	169	170	20.5	11.0	16.6
26日	886	857	877	170	170	170	21.5	8.3	14.6
27日	881	833	869	172	169	170	17.2	5.6	12.0
28日	888	861	876	171	170	170	13.0	6.9	10.0
29日	885	859	877	171	170	170	13.6	7.1	10.1
30日									
31日									

(※1) 規則第4条の5第1項第2号ト……燃焼室中の燃焼ガスの温度

(※2) 規則第4条の5第1項第2号リ……集じん器に流入する燃焼ガスの温度

(※3) 規則第4条の5第1項第2号ヲ……煙突から排出される排ガス中の一酸化炭素の濃度

別添資料(2)

規則第4条の5第1項第2号ト、リ及びヲの規定による測定の結果の得られた年月日及び測定の結果
(B 号炉)

測定項目	規則第4条の5第1項第2号ト(※1)			規則第4条の5第1項第2号リ(※2)			規則第4条の5第1項第2号ヲ(※3)		
	最大℃	最小℃	平均℃	最大℃	最小℃	平均℃	最大ppm	最小ppm	平均ppm
令和3年12月1日	885	832	865	174	170	171	38.9	0.0	25.1
2日	883	854	872	171	169	170	39.9	19.3	26.9
3日	884	848	872	177	169	171	34.9	20.3	26.6
4日	882	875	879	172	169	171	33.3	21.6	25.3
5日	885	875	880	173	169	171	34.3	21.0	27.1
6日	883	871	878	171	169	170	32.2	16.8	22.9
7日	885	852	872	173	169	171	37.8	13.3	22.4
8日	881	855	866	173	170	170	28.1	15.9	22.6
9日	881	861	871	174	170	172	32.0	11.6	19.8
10日	882	807	856	172	169	170	32.0	12.8	22.6
11日	879	855	869	174	169	171	25.2	14.8	19.3
12日	871	850	861	171	169	170	31.4	16.6	21.9
13日	861	833	849	174	169	171	27.9	16.5	21.7
14日	883	834	863	173	170	170	29.3	15.5	20.9
15日	879	846	865	171	169	170	23.6	13.1	17.8
16日	862	836	845	171	169	170	20.8	14.7	17.7
17日	849	833	841	171	169	170	25.4	12.3	18.2
18日	876	807	837	171	169	170	34.1	2.5	25.5
19日	874	851	860	170	169	170	30.8	18.3	25.6
20日	863	846	855	170	170	170	31.4	16.7	23.6
21日									
22日									
23日									
24日									
25日									
26日									
27日									
28日									
29日									
30日									
31日									

(※1) 規則第4条の5第1項第2号ト……燃焼室中の燃焼ガスの温度

(※2) 規則第4条の5第1項第2号リ……集じん器に流入する燃焼ガスの温度

(※3) 規則第4条の5第1項第2号ヲ……煙突から排出される排ガス中の一酸化炭素の濃度