

別添資料(2)

規則第4条の5第1項第2号ト、リ及びヲの規定による測定の結果の得られた年月日及び測定の結果

(A 号炉)

測定項目	規則第4条の5第1項第2号ト(※1)			規則第4条の5第1項第2号リ(※2)			規則第4条の5第1項第2号ヲ(※3)		
	最大℃	最小℃	平均℃	最大℃	最小℃	平均℃	最大ppm	最小ppm	平均ppm
令和4年2月1日	879	858	875	171	170	170	9.2	4.3	7.4
2日									
3日									
4日	882	863	872	171	170	170	22.6	9.3	14.3
5日	887	875	880	171	169	170	21.6	5.3	12.6
6日	884	862	876	171	169	170	25.9	10.5	19.9
7日	876	856	866	171	169	170	21.4	8.3	12.9
8日	879	833	856	170	170	170	16.0	3.2	10.2
9日	886	854	875	171	169	170	17.8	5.4	9.9
10日	886	860	875	170	169	170	21.3	5.3	11.5
11日	880	860	873	171	170	170	12.4	3.3	7.5
12日	866	813	835	170	170	170	30.5	7.4	14.8
13日	867	809	843	171	169	170	30.2	6.6	15.7
14日	865	840	849	170	170	170	31.3	7.1	17.5
15日	868	832	844	170	169	170	14.4	6.2	9.4
16日	846	830	836	170	170	170	12.5	5.6	9.2
17日	856	826	838	170	170	170	20.0	6.3	11.3
18日	840	823	834	170	170	170	19.6	11.9	12.3
19日	850	835	843	171	170	170	16.1	9.3	12.0
20日	870	835	850	170	170	170	20.2	7.8	11.5
21日	857	831	846	171	169	170	15.2	6.1	8.8
22日	861	826	842	170	170	170	10.3	6.0	8.6
23日	871	839	858	170	169	170	12.2	11.8	12.0
24日	890	867	878	176	170	170	14.3	4.0	8.4
25日	890	863	875	171	169	170	13.6	5.0	8.2
26日									
27日									
28日									
29日									
30日									
31日									

(※1) 規則第4条の5第1項第2号ト……燃焼室中の燃焼ガスの温度

(※2) 規則第4条の5第1項第2号リ……集じん器に流入する燃焼ガスの温度

(※3) 規則第4条の5第1項第2号ヲ……煙突から排出される排ガス中の一酸化炭素の濃度

別添資料 (2)

規則第4条の5第1項第2号ト、リ及びヲの規定による測定の結果の得られた年月日及び測定の結果
 (B 号炉)

測定項目	規則第4条の5第1項第2号ト(※1)			規則第4条の5第1項第2号リ(※2)			規則第4条の5第1項第2号ヲ(※3)		
	最大 °C	最小 °C	平均 °C	最大 °C	最小 °C	平均 °C	最大ppm	最小ppm	平均ppm
令和4年2月1日									
2日									
3日									
4日									
5日									
6日									
7日									
8日									
9日									
10日									
11日									
12日									
13日									
14日									
15日									
16日									
17日									
18日									
19日									
20日									
21日									
22日									
23日									
24日									
25日									
26日									
27日									
28日									
29日									
30日									
31日									

(※1) 規則第4条の5第1項第2号ト……燃焼室中の燃焼ガスの温度

(※2) 規則第4条の5第1項第2号リ……集じん器に流入する燃焼ガスの温度

(※3) 規則第4条の5第1項第2号ヲ……煙突から排出される排ガス中の一酸化炭素の濃度