

別添資料 (2)

規則第4条の5第1項第2号ト、リ及びヲの規定による測定の結果の得られた年月日及び測定の結果

(A 号炉)

測定項目	規則第4条の5第1項第2号ト(※1)			規則第4条の5第1項第2号リ(※2)			規則第4条の5第1項第2号ヲ(※3)		
	最大 °C	最小 °C	平均 °C	最大 °C	最小 °C	平均 °C	最大ppm	最小ppm	平均ppm
令和4年4月1日									
2日									
3日									
4日									
5日									
6日									
7日									
8日									
9日									
10日									
11日									
12日									
13日									
14日									
15日									
16日									
17日									
18日									
19日									
20日									
21日									
22日									
23日									
24日									
25日									
26日									
27日									
28日									
29日									
30日									
31日									

(※1) 規則第4条の5第1項第2号ト……燃焼室中の燃焼ガスの温度

(※2) 規則第4条の5第1項第2号リ……集じん器に流入する燃焼ガスの温度

(※3) 規則第4条の5第1項第2号ヲ……煙突から排出される排ガス中の一酸化炭素の濃度

別添資料(2)

規則第4条の5第1項第2号ト、リ及びヲの規定による測定の結果の得られた年月日及び測定の結果
(B 号炉)

測定項目	規則第4条の5第1項第2号ト(※1)			規則第4条の5第1項第2号リ(※2)			規則第4条の5第1項第2号ヲ(※3)		
	最大℃	最小℃	平均℃	最大℃	最小℃	平均℃	最大ppm	最小ppm	平均ppm
令和4年4月1日	856	837	847	170	170	170	34.2	18.4	23.5
2日	867	837	850	171	169	170	42.2	21.3	29.9
3日	854	834	842	170	170	170	32.9	15.5	24.1
4日	858	834	847	171	169	170	32.5	17.7	24.5
5日	856	823	841	171	170	170	37.6	16.0	24.3
6日	862	837	849	170	170	170	42.6	21.2	29.2
7日	870	834	854	171	170	170	41.6	12.9	24.1
8日	875	828	861	172	169	170	28.9	14.2	21.3
9日	860	836	845	171	170	170	37.3	11.0	22.7
10日	878	827	857	171	169	170	25.8	12.3	18.6
11日	882	864	875	171	169	170	27.5	18.3	22.6
12日	884	854	865	173	168	170	27.6	15.8	19.8
13日	876	845	858	170	170	170	38.2	15.6	23.7
14日	878	844	859	171	168	170	33.1	16.2	21.3
15日	857	837	849	171	169	170	35.9	16.7	23.7
16日	882	802	861	171	169	170	31.0	2.6	22.8
17日	880	852	864	171	169	170	29.3	12.2	20.0
18日	885	847	865	171	168	170	28.4	9.5	17.7
19日	863	827	848	171	169	170	30.1	9.1	18.9
20日	865	828	850	171	169	170	35.9	17.1	26.0
21日	877	841	861	171	169	170	30.4	17.8	24.7
22日	879	828	853	171	168	170	27.5	14.6	20.7
23日	880	827	855	171	169	170	36.3	21.6	27.1
24日	883	851	870	170	169	170	40.1	15.4	26.8
25日	879	853	872	172	169	170	30.2	16.7	22.6
26日	883	853	866	171	168	170	29.3	17.3	23.1
27日	880	851	869	171	169	170	29.1	18.0	23.2
28日	885	840	864	171	169	170	36.4	18.2	25.1
29日	872	844	861	170	169	170	32.0	20.6	26.1
30日	881	835	859	171	169	170	40.3	18.1	29.3
31日									

(※1) 規則第4条の5第1項第2号ト……燃焼室中の燃焼ガスの温度

(※2) 規則第4条の5第1項第2号リ……集じん器に流入する燃焼ガスの温度

(※3) 規則第4条の5第1項第2号ヲ……煙突から排出される排ガス中の一酸化炭素の濃度