別添資料 (2)

規則第4条の5第1項第2号ト、リ及びヲの規定による測定の結果の得られた年月日及び測定の結果

（　A　号炉　）

測定項目	規則第4条の5第1項第2号ト(※1)			規則第4条の5第1項第2号リ(※2)			規則第4条の5第1項第2号ヲ(※3)		
測定年月日	最大 ℃	最小 ℃	平均 ℃	最大 ℃	最小 ℃	平均 ℃	最大ppm	最小ppm	平均ppm
令和4年5月1日									
2日									
3日									
4日									
5日									
6日									
7日									
8日									
9日									
10日									
11日									
12日									
13日	878	846	869	171	169	170	26.5	12.0	16.4
14日	874	861	866	171	170	170	27.5	12.6	18.1
15日	862	849	858	170	169	170	21.2	3.0	13.1
16日	885	859	875	171	170	170	27.0	14.6	21.9
17日	883	870	877	171	169	170	17.3	4.6	10.4
18日	885	871	877	171	170	170	23.6	7.9	13.3
19日	883	870	878	171	169	170	14.5	5.9	9.9
20日	885	861	874	171	169	170	17.9	6.7	12.3
21日	887	872	878	171	169	170	20.2	8.6	12.9
22日	889	854	878	171	168	170	21.7	6.7	12.7
23日	891	876	881	171	167	170	16.8	6.9	12.6
24日	884	876	880	171	170	170	25.4	10.3	14.6
25日	888	868	878	171	169	170	20.8	6.7	13.0
26日	888	867	877	171	169	170	22.5	8.0	15.4
27日	888	873	879	171	168	170	16.9	9.2	13.5
28日	886	858	874	171	169	170	24.5	13.3	18.2
29日	885	858	872	171	169	170	24.7	6.3	14.3
30日	881	854	870	170	170	170	30.4	8.2	17.7
31日	869	827	857	172	167	170	24.8	9.8	14.9

（※1）規則第4条の5第1項第2号ト・・・・・燃焼室中の燃焼ガスの温度

（※2）規則第4条の5第1項第2号リ・・・・・集じん器に流入する燃焼ガスの温度

（※3）規則第4条の5第1項第2号ヲ・・・・・煙突から排出される排ガス中の一酸化炭素の濃度

別添資料 (2)

規則第4条の5第1項第2号ト、リ及びヲの規定による測定の結果の得られた年月日及び測定の結果

（　B　号炉　）

測定項目	規則第4条の5第1項第2号ト(※1)			規則第4条の5第1項第2号リ(※2)			規則第4条の5第1項第2号ヲ(※3)		
測定年月日	最大 ℃	最小 ℃	平均 ℃	最大 ℃	最小 ℃	平均 ℃	最大ppm	最小ppm	平均ppm
令和4年5月1日	878	849	864	171	170	170	32.5	22.3	26.8
2日	871	831	848	170	169	170	39.9	14.8	27.2
3日	867	831	843	171	169	170	30.1	12.6	21.7
4日	879	857	871	171	170	170	28.2	16.4	23.0
5日	879	842	864	170	169	170	34.5	14.7	22.0
6日	869	833	851	171	169	170	38.4	1.1	22.3
7日	855	835	845	170	169	170	37.1	18.0	28.1
8日	881	829	867	171	170	170	42.3	7.9	30.6
9日	881	849	865	171	169	170	43.4	15.8	25.5
10日	883	846	861	170	170	170	38.8	20.6	28.0
11日	862	834	849	170	169	170	42.8	19.2	28.2
12日									
13日									
14日									
15日									
16日									
17日									
18日									
19日									
20日									
21日									
22日									
23日									
24日									
25日									
26日									
27日									
28日									
29日									
30日									
31日									

（※1）規則第4条の5第1項第2号ト・・・・・燃焼室中の燃焼ガスの温度

（※2）規則第4条の5第1項第2号リ・・・・・集じん器に流入する燃焼ガスの温度

（※3）規則第4条の5第1項第2号ヲ・・・・・煙突から排出される排ガス中の一酸化炭素の濃度