

別添資料 (2)

規則第4条の5第1項第2号ト、リ及びヲの規定による測定の結果の得られた年月日及び測定の結果

(A 号炉)

測定項目	規則第4条の5第1項第2号ト(※1)			規則第4条の5第1項第2号リ(※2)			規則第4条の5第1項第2号ヲ(※3)		
	最大℃	最小℃	平均℃	最大℃	最小℃	平均℃	最大ppm	最小ppm	平均ppm
令和4年7月1日									
2日									
3日									
4日									
5日									
6日									
7日									
8日									
9日									
10日									
11日									
12日									
13日									
14日									
15日									
16日									
17日									
18日									
19日									
20日									
21日									
22日									
23日									
24日									
25日									
26日	878	851	864	171	169	170	22.4	11.6	17.4
27日	867	837	852	171	169	170	26.2	13.8	20.8
28日	876	834	855	171	169	170	26.0	10.3	17.6
29日	875	837	852	171	169	170	32.7	9.0	20.7
30日	858	843	849	171	169	170	34.5	10.9	19.3
31日	849	832	841	171	168	170	29.7	15.7	21.9

(※1) 規則第4条の5第1項第2号ト……燃焼室中の燃焼ガスの温度

(※2) 規則第4条の5第1項第2号リ……集じん器に流入する燃焼ガスの温度

(※3) 規則第4条の5第1項第2号ヲ……煙突から排出される排ガス中の一酸化炭素の濃度

別添資料(2)

規則第4条の5第1項第2号ト、リ及びヲの規定による測定の結果の得られた年月日及び測定の結果
(B 号炉)

測定項目	規則第4条の5第1項第2号ト(※1)			規則第4条の5第1項第2号リ(※2)			規則第4条の5第1項第2号ヲ(※3)		
	最大℃	最小℃	平均℃	最大℃	最小℃	平均℃	最大ppm	最小ppm	平均ppm
令和4年7月1日	871	846	858	171	170	170	25.8	13.7	21.1
2日	868	847	856	171	169	170	38.3	17.7	26.7
3日	855	824	836	170	170	170	37.7	25.6	31.9
4日	855	828	840	176	168	171	43.6	16.8	27.6
5日	883	828	855	171	169	170	35.3	20.6	27.0
6日	880	856	865	174	169	171	40.4	13.4	25.7
7日	860	840	852	171	169	170	40.7	17.8	28.9
8日	875	838	851	171	169	170	38.8	23.3	29.9
9日	884	829	855	171	169	170	41.8	3.2	28.0
10日	865	836	850	171	168	170	38.0	22.2	28.5
11日	853	818	842	171	170	170	39.1	8.0	21.4
12日	866	827	841	173	168	170	35.1	14.8	25.3
13日	879	856	871	171	169	170	39.4	18.9	30.7
14日	870	833	855	171	168	170	41.0	25.0	33.3
15日	871	839	856	171	170	170	42.6	3.9	24.9
16日	867	839	849	171	169	170	40.7	14.9	34.5
17日	864	822	840	170	169	170	41.0	4.2	30.0
18日	863	822	845	171	168	170	42.4	0.2	31.8
19日	861	827	843	171	170	170	40.8	8.7	28.3
20日	858	824	839	171	169	170	40.7	8.2	27.3
21日	854	824	839	171	170	170	42.2	0.8	26.7
22日	873	835	855	170	169	170	46.0	3.5	33.9
23日	871	841	857	171	170	170	42.4	2.6	30.8
24日	862	838	851	171	169	170	43.7	1.7	28.5
25日	883	841	858	171	169	170	40.1	3.0	27.4
26日	885	857	871	171	169	170	41.0	22.1	28.6
27日	866	845	856	171	169	170	38.5	19.0	28.5
28日	875	839	852	171	169	170	40.4	14.9	30.7
29日									
30日									
31日									

(※1) 規則第4条の5第1項第2号ト……燃焼室中の燃焼ガスの温度

(※2) 規則第4条の5第1項第2号リ……集じん器に流入する燃焼ガスの温度

(※3) 規則第4条の5第1項第2号ヲ……煙突から排出される排ガス中の一酸化炭素の濃度