

別添資料(2)

規則第4条の5第1項第2号ト、リ及びヲの規定による測定の結果の得られた年月日及び測定の結果
(A 号炉)

測定項目	規則第4条の5第1項第2号ト(※1)			規則第4条の5第1項第2号リ(※2)			規則第4条の5第1項第2号ヲ(※3)		
	最大℃	最小℃	平均℃	最大℃	最小℃	平均℃	最大ppm	最小ppm	平均ppm
令和4年8月1日	859	830	838	170	170	170	31.6	14.5	22.7
2日	852	833	845	171	169	170	25.8	10.3	18.5
3日	875	833	858	170	170	170	25.8	9.9	17.8
4日	870	853	863	171	169	170	27.5	15.0	20.5
5日	876	834	856	171	169	170	30.7	12.7	18.3
6日	839	827	833	171	169	170	32.7	13.3	23.1
7日	876	822	857	171	170	170	26.3	13.2	19.2
8日	873	860	865	171	169	170	22.4	11.5	17.1
9日	865	834	847	170	170	170	23.8	9.0	16.4
10日	877	829	853	171	170	170	31.0	7.9	19.3
11日	878	839	853	171	170	170	35.7	11.1	18.7
12日	864	838	855	171	169	170	21.4	11.3	16.6
13日	859	838	848	170	170	170	22.9	10.4	16.6
14日	862	828	845	171	169	170	27.6	13.5	20.0
15日	864	843	850	171	170	170	26.7	10.8	17.1
16日	859	824	842	171	168	170	23.3	10.4	16.3
17日	876	825	854	171	170	170	24.0	11.1	15.0
18日	869	839	855	171	169	170	34.8	10.6	21.4
19日	854	838	847	171	170	170	34.2	11.5	18.0
20日	858	840	849	171	169	170	25.1	13.0	19.3
21日	858	838	848	171	170	170	23.2	10.4	16.8
22日	865	832	845	170	169	170	29.7	9.1	19.4
23日	863	827	849	171	170	170	36.3	8.3	20.0
24日	873	843	859	171	169	170	34.6	10.1	16.6
25日	855	826	840	170	170	170	30.0	18.6	24.1
26日	863	834	850	171	169	170	31.3	7.8	19.5
27日	871	835	853	171	170	170	31.1	9.2	20.7
28日	868	833	851	170	169	170	25.9	11.2	17.4
29日	858	838	847	171	170	170	18.5	9.6	14.1
30日	852	825	844	170	169	170	20.6	12.7	17.1
31日	858	831	843	170	170	170	26.9	11.3	16.1

(※1) 規則第4条の5第1項第2号ト……燃焼室中の燃焼ガスの温度

(※2) 規則第4条の5第1項第2号リ……集じん器に流入する燃焼ガスの温度

(※3) 規則第4条の5第1項第2号ヲ……煙突から排出される排ガス中の一酸化炭素の濃度

別添資料 (2)

規則第4条の5第1項第2号ト、リ及びヲの規定による測定の結果の得られた年月日及び測定の結果
 (B 号炉)

測定項目	規則第4条の5第1項第2号ト(※1)			規則第4条の5第1項第2号リ(※2)			規則第4条の5第1項第2号ヲ(※3)		
	最大 °C	最小 °C	平均 °C	最大 °C	最小 °C	平均 °C	最大ppm	最小ppm	平均ppm
令和4年8月1日									
2日									
3日									
4日									
5日									
6日									
7日									
8日									
9日									
10日									
11日									
12日									
13日									
14日									
15日									
16日									
17日									
18日									
19日									
20日									
21日									
22日									
23日									
24日									
25日									
26日									
27日									
28日									
29日									
30日									
31日									

(※1) 規則第4条の5第1項第2号ト……燃焼室中の燃焼ガスの温度

(※2) 規則第4条の5第1項第2号リ……集じん器に流入する燃焼ガスの温度

(※3) 規則第4条の5第1項第2号ヲ……煙突から排出される排ガス中の一酸化炭素の濃度