

別添資料 (2)

規則第4条の5第1項第2号ト、リ及びヲの規定による測定の結果の得られた年月日及び測定の結果

(A 号炉)

測定項目	規則第4条の5第1項第2号ト(※1)			規則第4条の5第1項第2号リ(※2)			規則第4条の5第1項第2号ヲ(※3)		
	最大 ℃	最小 ℃	平均 ℃	最大 ℃	最小 ℃	平均 ℃	最大ppm	最小ppm	平均ppm
令和4年9月1日	859	833	845	172	170	170	23.7	11.2	16.2
2日	846	831	839	171	169	170	32.3	7.2	17.4
3日	864	821	838	171	170	170	33.7	14.1	22.6
4日	858	814	832	170	169	170	22.0	9.3	15.6
5日	880	860	868	170	169	170	27.2	9.5	16.3
6日									
7日									
8日									
9日									
10日									
11日									
12日									
13日									
14日									
15日									
16日									
17日									
18日									
19日									
20日									
21日									
22日									
23日									
24日									
25日									
26日									
27日									
28日									
29日									
30日									
31日									

(※1) 規則第4条の5第1項第2号ト……燃焼室中の燃焼ガスの温度

(※2) 規則第4条の5第1項第2号リ……集じん器に流入する燃焼ガスの温度

(※3) 規則第4条の5第1項第2号ヲ……煙突から排出される排ガス中の一酸化炭素の濃度

別添資料 (2)

規則第4条の5第1項第2号ト、リ及びヲの規定による測定の結果の得られた年月日及び測定の結果
(B 号炉)

測定項目	規則第4条の5第1項第2号ト(※1)			規則第4条の5第1項第2号リ(※2)			規則第4条の5第1項第2号ヲ(※3)		
	最大 °C	最小 °C	平均 °C	最大 °C	最小 °C	平均 °C	最大ppm	最小ppm	平均ppm
令和4年9月1日									
2日									
3日									
4日									
5日									
6日	878	841	864	171	169	170	42.1	9.5	26.7
7日	878	834	863	171	169	170	39.7	21.0	31.4
8日	863	837	852	171	169	170	37.0	9.9	26.9
9日	871	833	856	170	170	170	42.1	2.8	29.0
10日	871	848	862	171	170	170	45.7	1.7	30.6
11日	876	844	859	171	169	170	40.6	3.4	30.9
12日	876	843	859	171	169	170	44.4	0.5	30.9
13日	862	827	840	171	170	170	34.9	18.6	29.6
14日	879	830	865	171	169	170	42.1	0.1	22.3
15日	873	845	860	170	170	170	39.9	0.4	21.6
16日	866	826	847	171	169	170	41.6	4.8	31.0
17日	857	837	849	171	170	170	40.5	6.9	30.5
18日	873	836	849	171	169	170	39.7	8.1	30.8
19日	875	858	867	171	169	170	45.0	7.0	30.6
20日									
21日									
22日									
23日									
24日									
25日	884	853	874	171	169	170	40.2	2.2	27.2
26日	876	852	865	171	169	170	40.9	17.6	28.6
27日	854	836	845	171	169	170	32.3	11.3	22.5
28日	879	835	860	171	167	170	42.6	18.4	26.3
29日	884	866	877	171	169	170	36.3	8.7	23.0
30日	885	866	876	171	167	170	29.8	21.9	26.0
31日									

(※1) 規則第4条の5第1項第2号ト……燃焼室中の燃焼ガスの温度

(※2) 規則第4条の5第1項第2号リ……集じん器に流入する燃焼ガスの温度

(※3) 規則第4条の5第1項第2号ヲ……煙突から排出される排ガス中の一酸化炭素の濃度