

別添資料 (2)

規則第4条の5第1項第2号ト、リ及びヲの規定による測定の結果の得られた年月日及び測定の結果

(A 号炉)

測定項目	規則第4条の5第1項第2号ト(※1)			規則第4条の5第1項第2号リ(※2)			規則第4条の5第1項第2号ヲ(※3)		
	最大 °C	最小 °C	平均 °C	最大 °C	最小 °C	平均 °C	最大ppm	最小ppm	平均ppm
令和5年1月1日									
2日									
3日									
4日									
5日	890	832	860	175	169	171	29.0	12.2	21.5
6日	892	868	879	171	168	170	23.9	7.5	14.8
7日	882	871	876	171	170	170	24.7	7.0	12.6
8日									
9日									
10日									
11日									
12日									
13日									
14日									
15日									
16日									
17日									
18日									
19日									
20日									
21日									
22日									
23日									
24日									
25日									
26日									
27日									
28日									
29日									
30日									
31日									

(※1) 規則第4条の5第1項第2号ト……燃焼室中の燃焼ガスの温度

(※2) 規則第4条の5第1項第2号リ……集じん器に流入する燃焼ガスの温度

(※3) 規則第4条の5第1項第2号ヲ……煙突から排出される排ガス中の一酸化炭素の濃度

別添資料(2)

規則第4条の5第1項第2号ト、リ及びヲの規定による測定の結果の得られた年月日及び測定の結果
(B 号炉)

測定項目	規則第4条の5第1項第2号ト(※1)			規則第4条の5第1項第2号リ(※2)			規則第4条の5第1項第2号ヲ(※3)		
	最大℃	最小℃	平均℃	最大℃	最小℃	平均℃	最大ppm	最小ppm	平均ppm
令和5年1月1日									
2日									
3日									
4日									
5日									
6日	882	800	859	171	169	170	42.3	3.9	24.1
7日	882	858	875	170	170	170	43.0	1.1	32.6
8日	881	853	869	171	169	170	42.1	5.5	26.4
9日	868	855	861	171	169	170	26.9	13.8	20.6
10日	877	847	855	171	169	170	32.8	17.3	22.4
11日	880	861	875	173	167	170	34.2	11.7	19.2
12日	873	845	860	171	169	170	37.8	16.0	24.4
13日	875	855	866	171	170	170	42.0	22.0	29.5
14日	874	841	855	171	169	170	37.0	16.1	26.3
15日	883	838	855	172	169	170	30.2	21.2	25.6
16日	882	855	873	171	168	170	39.2	20.6	30.2
17日	875	843	865	170	170	170	26.7	17.7	22.8
18日	863	829	847	171	169	170	27.9	18.4	24.2
19日	867	831	848	171	170	170	33.6	13.1	23.6
20日	871	835	862	170	169	170	33.7	17.0	23.6
21日	865	842	856	171	169	170	37.3	17.0	27.4
22日	865	848	858	171	169	170	31.9	21.0	26.1
23日	869	830	857	171	169	170	31.6	22.7	27.3
24日	880	832	862	171	169	170	40.4	21.9	31.7
25日	875	858	870	171	169	170	35.3	22.7	27.5
26日	876	836	857	171	169	170	33.6	21.5	28.8
27日	875	826	856	171	169	170	39.3	6.3	26.9
28日	874	844	864	171	169	170	33.5	20.8	24.5
29日	864	843	856	171	169	170	35.0	22.0	30.2
30日	867	824	850	170	169	170	38.3	21.9	31.1
31日	873	841	860	172	169	170	36.0	23.2	28.4

(※1) 規則第4条の5第1項第2号ト……燃焼室中の燃焼ガスの温度

(※2) 規則第4条の5第1項第2号リ……集じん器に流入する燃焼ガスの温度

(※3) 規則第4条の5第1項第2号ヲ……煙突から排出される排ガス中の一酸化炭素の濃度