

別添資料 (2)

規則第4条の5第1項第2号ト、リ及びヲの規定による測定の結果の得られた年月日及び測定の結果

( A 号炉 )

測定項目	規則第4条の5第1項第2号ト(※1)			規則第4条の5第1項第2号リ(※2)			規則第4条の5第1項第2号ヲ(※3)		
	最大 °C	最小 °C	平均 °C	最大 °C	最小 °C	平均 °C	最大ppm	最小ppm	平均ppm
令和5年2月1日									
2日									
3日									
4日									
5日									
6日									
7日									
8日									
9日									
10日									
11日									
12日									
13日									
14日									
15日									
16日									
17日									
18日									
19日									
20日									
21日									
22日									
23日									
24日									
25日									
26日									
27日									
28日									
29日									
30日									
31日									

(※1) 規則第4条の5第1項第2号ト……燃焼室中の燃焼ガスの温度

(※2) 規則第4条の5第1項第2号リ……集じん器に流入する燃焼ガスの温度

(※3) 規則第4条の5第1項第2号ヲ……煙突から排出される排ガス中の一酸化炭素の濃度

## 別添資料(2)

規則第4条の5第1項第2号ト、リ及びヲの規定による測定の結果の得られた年月日及び測定の結果  
( B 号炉 )

測定項目	規則第4条の5第1項第2号ト(※1)			規則第4条の5第1項第2号リ(※2)			規則第4条の5第1項第2号ヲ(※3)		
	最大℃	最小℃	平均℃	最大℃	最小℃	平均℃	最大ppm	最小ppm	平均ppm
令和5年2月1日	870	843	855	171	169	170	36.2	18.9	28.2
2日	869	833	851	171	169	170	42.0	22.5	28.4
3日	861	834	849	171	170	170	35.6	14.2	25.8
4日	862	830	843	171	169	170	42.7	18.2	30.7
5日	862	834	848	171	170	170	35.9	3.5	27.9
6日	866	830	848	171	169	170	35.6	26.1	30.9
7日	863	840	854	171	170	170	42.3	15.6	28.9
8日	862	827	843	171	169	170	32.3	21.0	27.6
9日	864	841	855	171	170	170	42.6	17.4	29.6
10日	865	821	848	171	169	170	39.0	19.0	27.4
11日	853	823	842	170	170	170	40.9	22.6	29.7
12日	860	843	853	171	169	170	33.9	18.0	25.9
13日	859	839	849	171	170	170	37.3	24.5	30.1
14日	854	832	845	171	169	170	37.8	4.1	27.7
15日	851	827	838	170	170	170	34.2	19.0	26.6
16日	861	814	848	171	170	170	43.5	17.6	26.8
17日	867	824	853	170	170	170	38.1	1.1	23.6
18日	872	846	861	170	169	170	45.6	6.9	26.9
19日	869	838	854	170	169	170	35.2	0.9	26.1
20日	868	831	850	171	169	170	39.8	19.5	27.0
21日	861	836	849	171	170	170	36.3	18.4	26.2
22日	849	828	838	171	169	170	33.0	16.0	23.9
23日	857	826	845	170	170	170	36.0	19.6	27.1
24日	867	823	845	170	169	170	37.1	8.0	28.5
25日	871	851	863	170	170	170	40.0	20.8	30.2
26日	869	848	860	171	170	170	41.9	24.9	31.2
27日	867	846	859	171	170	170	40.3	17.6	30.9
28日	874	850	862	170	169	170	24.8	16.0	19.8
29日									
30日									
31日									

(※1) 規則第4条の5第1項第2号ト……燃焼室中の燃焼ガスの温度

(※2) 規則第4条の5第1項第2号リ……集じん器に流入する燃焼ガスの温度

(※3) 規則第4条の5第1項第2号ヲ……煙突から排出される排ガス中の一酸化炭素の濃度