

## 別添資料 (2)

規則第4条の5第1項第2号ト、リ及びヲの規定による測定の結果の得られた年月日及び測定の結果

( A 号炉 )

測定項目	規則第4条の5第1項第2号ト(※1)			規則第4条の5第1項第2号リ(※2)			規則第4条の5第1項第2号ヲ(※3)		
	最大 ℃	最小 ℃	平均 ℃	最大 ℃	最小 ℃	平均 ℃	最大ppm	最小ppm	平均ppm
令和5年3月1日									
2日	887	873	879	173	168	170	34.9	20.1	25.4
3日									
4日									
5日									
6日									
7日									
8日									
9日									
10日									
11日									
12日									
13日									
14日	886	845	869	172	169	170	17.1	8.5	13.3
15日	884	851	871	171	169	170	18.7	8.0	13.5
16日	884	853	864	171	169	170	19.3	8.8	12.2
17日	880	849	859	171	170	170	26.2	9.5	13.9
18日	885	875	880	171	169	170	24.3	11.9	18.0
19日	884	867	877	171	169	170	26.2	8.7	15.3
20日	873	855	865	170	170	170	17.2	6.9	12.5
21日	886	844	859	170	169	170	17.7	6.3	11.2
22日	882	843	860	170	170	170	28.8	4.6	14.0
23日	875	843	864	171	169	170	28.1	4.5	14.1
24日	881	827	844	170	170	170	15.6	7.2	11.6
25日	882	853	869	171	169	170	28.1	7.1	14.1
26日	867	822	848	171	170	170	27.9	5.8	13.0
27日	888	855	873	171	169	170	15.3	7.0	10.7
28日	886	873	880	171	169	170	18.4	6.1	12.5
29日	885	873	880	171	169	170	27.7	8.0	14.3
30日	894	867	879	171	168	170	19.0	8.2	13.0
31日	885	875	880	172	169	170	23.4	7.9	15.5

(※1) 規則第4条の5第1項第2号ト……燃焼室中の燃焼ガスの温度

(※2) 規則第4条の5第1項第2号リ……集じん器に流入する燃焼ガスの温度

(※3) 規則第4条の5第1項第2号ヲ……煙突から排出される排ガス中の一酸化炭素の濃度

## 別添資料 (2)

規則第4条の5第1項第2号ト、リ及びヲの規定による測定の結果の得られた年月日及び測定の結果

( B 号炉 )

測定項目	規則第4条の5第1項第2号ト(※1)			規則第4条の5第1項第2号リ(※2)			規則第4条の5第1項第2号ヲ(※3)		
	最大 °C	最小 °C	平均 °C	最大 °C	最小 °C	平均 °C	最大ppm	最小ppm	平均ppm
令和5年3月1日	879	833	858	170	169	170	25.6	12.5	17.8
2日									
3日									
4日									
5日									
6日									
7日									
8日									
9日									
10日									
11日									
12日									
13日	875	817	848	171	169	170	34.7	16.9	24.3
14日	888	846	863	172	169	170	26.2	9.0	18.4
15日	881	841	865	170	169	170	30.9	18.4	23.4
16日	857	817	843	170	170	170	19.3	8.8	12.2
17日									
18日									
19日									
20日									
21日									
22日									
23日									
24日									
25日									
26日									
27日									
28日									
29日									
30日									
31日									

(※1) 規則第4条の5第1項第2号ト……燃焼室中の燃焼ガスの温度

(※2) 規則第4条の5第1項第2号リ……集じん器に流入する燃焼ガスの温度

(※3) 規則第4条の5第1項第2号ヲ……煙突から排出される排ガス中の一酸化炭素の濃度