

別添資料(2)

規則第4条の5第1項第2号ト、リ及びヲの規定による測定の結果の得られた年月日及び測定の結果
(A 号炉)

測定項目	規則第4条の5第1項第2号ト(※1)			規則第4条の5第1項第2号リ(※2)			規則第4条の5第1項第2号ヲ(※3)		
	最大℃	最小℃	平均℃	最大℃	最小℃	平均℃	最大ppm	最小ppm	平均ppm
令和5年4月1日	878	859	867	170	168	170	17.5	6.6	11.4
2日	879	861	869	170	170	170	13.8	8.3	11.4
3日	884	795	868	171	169	170	21.8	4.6	11.5
4日	881	866	872	170	169	170	18.8	10.8	14.2
5日	886	864	874	171	169	170	19.9	6.9	11.9
6日	880	859	871	171	170	170	23.7	9.0	15.0
7日	889	863	876	171	169	170	20.3	8.5	14.8
8日	884	876	880	170	169	170	28.5	7.6	14.9
9日	885	876	880	171	169	170	22.8	7.7	14.2
10日	884	874	879	170	170	170	17.1	6.1	11.5
11日	888	872	879	171	169	170	21.1	9.7	15.4
12日	888	860	877	171	170	170	16.7	9.1	12.3
13日	883	867	876	170	169	170	23.7	7.8	16.3
14日	885	866	879	171	170	170	23.2	9.2	13.9
15日	884	868	878	171	169	170	27.1	13.4	19.9
16日	885	877	880	171	169	170	23.3	12.3	17.5
17日	883	874	880	170	169	170	25.1	12.3	16.8
18日	883	875	880	170	170	170	22.5	7.6	13.5
19日	882	866	875	171	169	170	15.2	7.2	10.9
20日	876	859	870	170	170	170	17.9	5.9	10.6
21日	876	866	871	171	169	170	18.3	8.2	12.5
22日	882	866	875	170	170	170	18.5	10.6	13.9
23日	877	870	874	171	169	170	19.8	5.7	12.2
24日	873	849	865	170	169	170	19.1	10.2	13.7
25日	872	853	862	171	170	170	18.7	9.0	13.6
26日	870	856	863	170	170	170	16.2	6.8	11.7
27日	875	855	866	170	169	170	29.3	7.3	15.2
28日	880	865	871	170	170	170	26.7	8.1	14.2
29日	873	865	869	171	170	170	18.8	8.6	14.2
30日	872	857	865	170	170	170	23.1	8.4	16.5
31日									

(※1) 規則第4条の5第1項第2号ト……燃焼室中の燃焼ガスの温度

(※2) 規則第4条の5第1項第2号リ……集じん器に流入する燃焼ガスの温度

(※3) 規則第4条の5第1項第2号ヲ……煙突から排出される排ガス中の一酸化炭素の濃度

別添資料 (2)

規則第4条の5第1項第2号ト、リ及びヲの規定による測定の結果の得られた年月日及び測定の結果
 (B 号炉)

測定項目	規則第4条の5第1項第2号ト(※1)			規則第4条の5第1項第2号リ(※2)			規則第4条の5第1項第2号ヲ(※3)		
	最大 °C	最小 °C	平均 °C	最大 °C	最小 °C	平均 °C	最大ppm	最小ppm	平均ppm
令和5年4月1日									
2日									
3日									
4日									
5日									
6日									
7日									
8日									
9日									
10日									
11日									
12日									
13日									
14日									
15日									
16日									
17日									
18日									
19日									
20日									
21日									
22日									
23日									
24日									
25日									
26日									
27日									
28日									
29日									
30日									
31日									

(※1) 規則第4条の5第1項第2号ト……燃焼室中の燃焼ガスの温度

(※2) 規則第4条の5第1項第2号リ……集じん器に流入する燃焼ガスの温度

(※3) 規則第4条の5第1項第2号ヲ……煙突から排出される排ガス中の一酸化炭素の濃度