

別添資料 (2)

規則第4条の5第1項第2号ト、リ及びヲの規定による測定の結果の得られた年月日及び測定の結果

(A 号炉)

測定項目	規則第4条の5第1項第2号ト(※1)			規則第4条の5第1項第2号リ(※2)			規則第4条の5第1項第2号ヲ(※3)		
	最大℃	最小℃	平均℃	最大℃	最小℃	平均℃	最大ppm	最小ppm	平均ppm
令和5年5月1日	883	862	872	171	169	170	23.0	10.9	15.9
2日	865	858	862	170	169	170	24.1	6.9	13.3
3日									
4日									
5日									
6日									
7日									
8日									
9日									
10日									
11日									
12日									
13日									
14日									
15日									
16日									
17日									
18日									
19日									
20日									
21日									
22日									
23日									
24日									
25日									
26日									
27日									
28日									
29日									
30日									
31日	861	824	844	174	170	171	10.1	4.6	7.4

(※1) 規則第4条の5第1項第2号ト……燃焼室中の燃焼ガスの温度

(※2) 規則第4条の5第1項第2号リ……集じん器に流入する燃焼ガスの温度

(※3) 規則第4条の5第1項第2号ヲ……煙突から排出される排ガス中の一酸化炭素の濃度

別添資料(2)

規則第4条の5第1項第2号ト、リ及びヲの規定による測定の結果の得られた年月日及び測定の結果
(B 号炉)

測定項目	規則第4条の5第1項第2号ト(※1)			規則第4条の5第1項第2号リ(※2)			規則第4条の5第1項第2号ヲ(※3)		
	最大℃	最小℃	平均℃	最大℃	最小℃	平均℃	最大ppm	最小ppm	平均ppm
令和5年5月1日									
2日	872	834	847	171	169	170	44.3	11.2	27.5
3日	856	826	843	170	170	170	34.9	18.9	24.8
4日	857	831	847	170	170	170	36.9	21.0	28.3
5日	859	824	839	170	170	170	33.0	16.3	25.1
6日	863	834	850	171	169	170	39.8	18.0	30.1
7日	855	820	838	170	170	170	40.8	15.7	28.2
8日	867	830	854	171	169	170	39.7	26.1	32.0
9日	859	839	848	172	170	170	39.1	23.7	30.6
10日	871	827	850	171	168	170	34.3	20.1	28.3
11日	863	816	839	170	170	170	29.4	16.7	23.9
12日	870	825	851	171	169	170	31.9	16.7	25.6
13日	853	824	837	171	170	170	41.8	22.1	29.3
14日	860	787	845	171	169	170	32.7	22.1	28.2
15日	870	815	849	171	169	170	37.9	13.9	26.2
16日	870	833	850	171	169	170	31.3	19.3	26.6
17日	869	825	852	171	169	170	34.2	21.4	27.6
18日	872	833	849	172	168	170	39.1	27.2	32.4
19日	881	822	857	172	169	170	43.6	26.9	33.2
20日	877	826	863	174	168	171	37.7	16.5	30.1
21日	884	833	865	175	168	171	38.6	21.3	29.9
22日	882	850	869	173	168	171	44.2	19.2	28.7
23日	883	856	874	173	169	171	36.8	17.6	27.1
24日	887	857	874	175	168	171	37.0	21.0	30.1
25日	879	862	870	174	170	171	39.4	18.3	28.1
26日	880	851	866	177	169	172	38.5	19.7	28.2
27日	880	855	869	172	169	170	44.7	24.7	30.7
28日	884	863	874	177	168	172	38.8	18.5	27.8
29日	884	869	878	179	169	172	41.8	19.7	29.4
30日	883	848	871	178	168	174	37.1	25.5	31.6
31日	879	853	869	177	167	172	41.1	25.1	32.9

(※1) 規則第4条の5第1項第2号ト……燃焼室中の燃焼ガスの温度

(※2) 規則第4条の5第1項第2号リ……集じん器に流入する燃焼ガスの温度

(※3) 規則第4条の5第1項第2号ヲ……煙突から排出される排ガス中の一酸化炭素の濃度