

## 別添資料(2)

規則第4条の5第1項第2号ト、リ及びヲの規定による測定の結果の得られた年月日及び測定の結果

( A 号炉 )

測定項目	規則第4条の5第1項第2号ト(※1)			規則第4条の5第1項第2号リ(※2)			規則第4条の5第1項第2号ヲ(※3)		
	最大℃	最小℃	平均℃	最大℃	最小℃	平均℃	最大ppm	最小ppm	平均ppm
令和5年6月1日	868	826	846	170	169	170	42.5	1.3	29.0
2日	872	843	858	171	170	170	42.8	20.2	30.0
3日	867	848	860	171	170	170	43.3	20.1	28.2
4日	872	860	864	170	169	170	29.7	16.7	22.7
5日	864	829	846	171	169	170	33.0	15.7	23.0
6日	852	833	844	171	170	170	36.2	20.4	26.3
7日	846	831	837	170	170	170	31.1	18.6	24.3
8日	854	826	838	170	169	170	35.7	20.9	29.2
9日	857	828	845	170	170	170	35.4	2.4	25.5
10日	864	805	849	171	170	170	46.1	22.5	31.8
11日	863	826	851	170	170	170	36.9	4.0	27.6
12日	885	837	856	171	170	170	42.9	19.7	31.4
13日	855	835	846	170	170	170	33.7	21.2	27.0
14日	858	823	842	170	170	170	42.0	21.7	32.3
15日	881	807	848	171	170	170	43.8	2.5	24.6
16日	895	866	880	174	167	170	33.9	12.5	23.0
17日	892	878	885	171	169	170	31.9	18.9	25.8
18日	891	861	880	172	168	170	33.7	16.4	25.5
19日	891	854	878	174	170	171	35.5	19.6	26.4
20日	897	869	881	174	167	171	33.6	21.0	26.6
21日	893	881	885	172	170	171	40.2	14.1	26.4
22日	884	874	880	175	168	172	37.9	18.0	26.7
23日	884	844	872	171	168	170	37.0	12.9	22.7
24日	888	870	879	175	167	172	32.2	13.0	24.9
25日	882	876	880	171	169	170	33.5	16.7	27.2
26日	890	866	880	178	168	172	37.0	16.0	25.4
27日	896	873	881	175	168	172	33.1	15.9	21.8
28日	890	866	880	179	168	173	32.9	17.7	24.2
29日	893	863	879	173	170	171	35.8	17.0	24.5
30日	892	862	884	179	169	173	39.4	20.7	26.8

(※1) 規則第4条の5第1項第2号ト……燃焼室中の燃焼ガスの温度

(※2) 規則第4条の5第1項第2号リ……集じん器に流入する燃焼ガスの温度

(※3) 規則第4条の5第1項第2号ヲ……煙突から排出される排ガス中の一酸化炭素の濃度

別添資料 (2)

規則第4条の5第1項第2号ト、リ及びヲの規定による測定の結果の得られた年月日及び測定の結果  
( B 号炉 )

測定項目	規則第4条の5第1項第2号ト(※1)			規則第4条の5第1項第2号リ(※2)			規則第4条の5第1項第2号ヲ(※3)		
	最大 ℃	最小 ℃	平均 ℃	最大 ℃	最小 ℃	平均 ℃	最大ppm	最小ppm	平均ppm
令和5年6月1日	863	830	848	170	169	170	40.1	6.1	29.8
2日	866	836	856	170	170	170	39.0	20.2	28.4
3日	864	838	853	171	169	170	45.7	6.9	30.3
4日	869	851	860	170	170	170	32.9	21.7	26.8
5日	876	829	848	171	169	170	34.9	20.2	28.1
6日	857	831	845	170	170	170	39.5	17.7	27.3
7日	853	797	836	170	170	170	39.1	20.3	27.8
8日	864	808	841	170	170	170	34.4	22.4	28.2
9日	870	835	852	170	169	170	44.6	22.2	31.8
10日	856	818	840	170	170	170	34.1	17.8	25.9
11日	868	832	851	171	169	170	38.2	23.7	29.2
12日	863	817	847	171	170	170	39.0	21.1	28.6
13日	867	822	843	171	169	170	38.9	20.9	27.2
14日	841	814	827	170	170	170	39.0	26.5	32.5
15日	860	778	834	171	169	170	42.2	6.1	30.4
16日	855	841	846	170	170	170	42.9	18.8	30.8
17日									
18日									
19日									
20日									
21日									
22日									
23日									
24日									
25日									
26日									
27日									
28日									
29日									
30日									

(※1) 規則第4条の5第1項第2号ト……燃焼室中の燃焼ガスの温度

(※2) 規則第4条の5第1項第2号リ……集じん器に流入する燃焼ガスの温度

(※3) 規則第4条の5第1項第2号ヲ……煙突から排出される排ガス中の一酸化炭素の濃度



※立下げのため11時データまで