

別添資料(2)

規則第4条の5第1項第2号ト、リ及びヲの規定による測定の結果の得られた年月日及び測定の結果

(A 号炉)

測定項目	規則第4条の5第1項第2号ト(※1)			規則第4条の5第1項第2号リ(※2)			規則第4条の5第1項第2号ヲ(※3)		
	最大℃	最小℃	平均℃	最大℃	最小℃	平均℃	最大ppm	最小ppm	平均ppm
令和5年7月1日	890	874	881	171	169	170	37.2	12.0	25.6
2日	890	880	884	171	169	170	31.5	18.5	23.5
3日	890	856	879	173	168	171	25.5	13.4	19.9
4日	889	843	864	171	169	170	27.8	14.2	18.4
5日	891	832	859	176	168	171	41.8	15.6	23.4
6日	885	829	861	171	170	170	35.0	9.7	24.8
7日	885	844	863	172	170	170	36.8	12.2	24.4
8日	859	839	848	170	170	170	37.1	14.2	26.7
9日	887	837	861	170	170	170	40.1	17.5	28.3
10日	890	852	870	171	170	170	32.8	15.7	22.3
11日	890	841	857	171	170	170	32.8	12.6	23.8
12日	876	823	852	170	170	170	39.1	18.5	27.0
13日	890	829	853	172	170	170	33.2	18.8	24.7
14日	890	840	857	171	170	170	31.7	14.3	22.2
15日	891	820	870	171	170	170	39.0	15.2	28.8
16日	891	878	884	171	170	170	32.0	15.0	23.9
17日	895	856	876	175	170	171	30.8	15.2	22.9
18日	895	866	879	171	170	170	34.1	20.5	28.0
19日	900	869	879	178	170	172	42.9	19.5	28.1
20日	898	855	875	177	170	172	30.3	16.8	24.5
21日	902	854	873	180	170	172	37.5	18.9	28.4
22日	883	857	868	170	170	170	35.9	16.4	23.2
23日	889	862	875	171	170	170	39.7	15.1	27.5
24日	896	860	878	175	170	171	32.9	11.8	20.8
25日	892	854	872	177	170	172	32.6	14.9	24.1
26日	890	840	864	173	170	171	25.7	13.0	17.6
27日	892	838	861	174	170	171	41.1	17.1	25.1
28日	890	833	857	173	170	170	34.4	12.2	21.4
29日	883	855	869	170	170	170	34.4	13.5	21.3
30日	888	848	862	170	170	170	30.5	15.4	19.7
31日	895	851	870	178	170	171	30.2	15.5	23.1

(※1) 規則第4条の5第1項第2号ト……燃焼室中の燃焼ガスの温度

(※2) 規則第4条の5第1項第2号リ……集じん器に流入する燃焼ガスの温度

(※3) 規則第4条の5第1項第2号ヲ……煙突から排出される排ガス中の一酸化炭素の濃度

別添資料 (2)

規則第4条の5第1項第2号ト、リ及びヲの規定による測定の結果の得られた年月日及び測定の結果
 (B 号炉)

測定項目	規則第4条の5第1項第2号ト(※1)			規則第4条の5第1項第2号リ(※2)			規則第4条の5第1項第2号ヲ(※3)		
	最大 °C	最小 °C	平均 °C	最大 °C	最小 °C	平均 °C	最大ppm	最小ppm	平均ppm
令和5年7月1日									
2日									
3日									
4日									
5日									
6日									
7日									
8日									
9日									
10日									
11日									
12日									
13日									
14日									
15日									
16日									
17日									
18日									
19日									
20日									
21日									
22日									
23日									
24日									
25日									
26日									
27日									
28日									
29日									
30日									
31日									

(※1) 規則第4条の5第1項第2号ト……燃焼室中の燃焼ガスの温度

(※2) 規則第4条の5第1項第2号リ……集じん器に流入する燃焼ガスの温度

(※3) 規則第4条の5第1項第2号ヲ……煙突から排出される排ガス中の一酸化炭素の濃度