

## 別添資料 (2)

規則第4条の5第1項第2号ト、リ及びヲの規定による測定の結果の得られた年月日及び測定の結果

( A 号炉 )

測定項目	規則第4条の5第1項第2号ト(※1)			規則第4条の5第1項第2号リ(※2)			規則第4条の5第1項第2号ヲ(※3)		
	最大 °C	最小 °C	平均 °C	最大 °C	最小 °C	平均 °C	最大ppm	最小ppm	平均ppm
令和5年9月1日									
2日									
3日									
4日									
5日									
6日									
7日									
8日									
9日									
10日									
11日									
12日									
13日									
14日									
15日									
16日									
17日									
18日									
19日	877	823	843	170	170	170	48.7	0.1	27.1
20日	867	847	858	170	170	170	33.4	15.6	21.2
21日	865	837	854	170	170	170	40.7	8.2	27.5
22日	852	835	841	170	170	170	41.3	2.0	27.4
23日	875	837	852	170	170	170	37.5	16.6	26.8
24日	870	850	861	170	170	170	38.9	18.3	30.1
25日	871	841	857	170	170	170	31.6	15.6	22.8
26日	864	845	852	170	170	170	29.0	14.0	21.6
27日	870	838	851	170	170	170	31.3	15.9	22.7
28日	867	846	856	170	170	170	38.3	18.7	26.0
29日	862	850	856	170	170	170	29.9	16.6	23.0
30日	863	848	855	170	170	170	39.8	18.1	28.5

(※1) 規則第4条の5第1項第2号ト……燃焼室中の燃焼ガスの温度

(※2) 規則第4条の5第1項第2号リ……集じん器に流入する燃焼ガスの温度

(※3) 規則第4条の5第1項第2号ヲ……煙突から排出される排ガス中の一酸化炭素の濃度

## 別添資料(2)

規則第4条の5第1項第2号ト、リ及びヲの規定による測定の結果の得られた年月日及び測定の結果  
( B 号炉 )

測定項目	規則第4条の5第1項第2号ト(※1)			規則第4条の5第1項第2号リ(※2)			規則第4条の5第1項第2号ヲ(※3)		
	測定年月日	最大 ℃	最小 ℃	平均 ℃	最大 ℃	最小 ℃	平均 ℃	最大ppm	最小ppm
令和5年9月1日	860	818	843	171	170	170	43.4	8.1	32.6
2日	867	824	847	171	170	170	45.7	19.5	31.3
3日	855	823	843	171	168	170	43.8	16.0	29.3
4日	866	835	851	170	170	170	35.4	22.2	28.8
5日	859	826	838	171	169	170	36.8	14.5	29.4
6日	867	837	850	171	170	170	44.0	19.2	29.4
7日	868	837	851	171	169	170	41.9	20.7	29.1
8日	866	838	849	171	169	170	35.6	21.3	28.8
9日	869	827	851	170	169	170	44.7	21.8	34.3
10日	872	822	847	170	170	170	46.8	21.8	34.3
11日	871	825	849	171	169	170	38.7	26.8	31.5
12日	865	830	849	171	169	170	37.6	20.6	29.6
13日	867	823	850	171	169	170	37.2	18.6	27.8
14日	868	811	837	171	169	170	45.2	23.1	30.4
15日	859	806	839	171	169	170	45.9	0.3	29.9
16日	861	823	843	170	170	170	39.5	6.4	30.0
17日	856	822	846	170	170	170	45.2	3.2	30.9
18日	868	823	853	171	169	170	46.5	15.0	28.5
19日	851	823	833	171	169	170	31.6	3.3	16.9
20日									
21日									
22日									
23日									
24日									
25日									
26日									
27日									
28日									
29日									
30日									

(※1) 規則第4条の5第1項第2号ト……燃焼室中の燃焼ガスの温度

(※2) 規則第4条の5第1項第2号リ……集じん器に流入する燃焼ガスの温度

(※3) 規則第4条の5第1項第2号ヲ……煙突から排出される排ガス中の一酸化炭素の濃度