

## 別添資料(2)

規則第4条の5第1項第2号ト、リ及びヲの規定による測定の結果の得られた年月日及び測定の結果

( A 号炉 )

測定項目	規則第4条の5第1項第2号ト(※1)			規則第4条の5第1項第2号リ(※2)			規則第4条の5第1項第2号ヲ(※3)		
	測定年月日	最大℃	最小℃	平均℃	最大℃	最小℃	平均℃	最大ppm	最小ppm
令和6年2月1日	841	827	833	170	170	170	28.7	16.5	22.2
2日	839	829	834	170	170	170	39.1	22.0	29.0
3日	860	831	844	170	170	170	44.4	16.1	28.8
4日	868	842	858	170	170	170	39.6	0.3	26.7
5日	866	851	857	170	170	170	42.5	20.2	28.7
6日	852	835	842	170	170	170	36.9	16.8	26.3
7日	847	809	836	170	170	170	37.3	3.0	27.3
8日	867	835	852	170	170	170	39.2	6.6	26.5
9日	853	835	842	170	170	170	36.0	13.5	21.6
10日	858	829	842	170	170	170	42.8	0.5	22.9
11日	856	812	841	170	170	170	28.0	16.2	21.9
12日	859	839	846	170	170	170	44.3	0.7	25.7
13日	858	842	850	170	170	170	31.2	5.2	20.3
14日	848	830	838	170	170	170	29.7	13.3	20.4
15日	858	833	845	170	170	170	38.8	14.8	25.0
16日	839	827	834	170	170	170	28.7	15.8	22.2
17日	855	836	842	170	170	170	28.6	17.7	22.0
18日	861	832	844	170	170	170	40.9	2.3	24.7
19日	876	846	859	170	170	170	22.0	9.3	15.7
20日	866	841	857	170	170	170	17.4	10.9	14.3
21日	872	842	861	170	170	170	25.9	9.1	16.9
22日	871	805	850	170	170	170	34.5	12.3	18.6
23日	885	825	854	170	170	170	32.8	12.2	17.2
24日	866	851	857	170	170	170	33.5	10.2	20.1
25日	858	819	841	170	170	170	38.9	14.8	23.5
26日	870	797	850	170	170	170	45.4	14.7	23.9
27日	884	841	866	170	170	170	30.6	10.9	16.0
28日	875	849	858	170	170	170	35.4	2.4	18.9
29日	884	837	868	170	170	170	23.8	5.0	16.1

(※1) 規則第4条の5第1項第2号ト……燃焼室中の燃焼ガスの温度

(※2) 規則第4条の5第1項第2号リ……集じん器に流入する燃焼ガスの温度

(※3) 規則第4条の5第1項第2号ヲ……煙突から排出される排ガス中の一酸化炭素の濃度

別添資料 (2)

規則第4条の5第1項第2号ト、リ及びヲの規定による測定の結果の得られた年月日及び測定の結果  
( B 号炉 )

測定項目	規則第4条の5第1項第2号ト(※1)			規則第4条の5第1項第2号リ(※2)			規則第4条の5第1項第2号ヲ(※3)		
	最大 °C	最小 °C	平均 °C	最大 °C	最小 °C	平均 °C	最大ppm	最小ppm	平均ppm
令和6年2月1日									
2日									
3日									
4日									
5日									
6日									
7日									
8日									
9日									
10日									
11日									
12日									
13日									
14日									
15日									
16日									
17日									
18日									
19日									
20日									
21日									
22日									
23日									
24日									
25日									
26日									
27日									
28日									
29日									

(※1) 規則第4条の5第1項第2号ト……燃焼室中の燃焼ガスの温度

(※2) 規則第4条の5第1項第2号リ……集じん器に流入する燃焼ガスの温度

(※3) 規則第4条の5第1項第2号ヲ……煙突から排出される排ガス中の一酸化炭素の濃度