

## 別添資料 (2)

規則第4条の5第1項第2号ト、リ及びヲの規定による測定の結果の得られた年月日及び測定の結果

( A 号炉 )

測定項目	規則第4条の5第1項第2号ト(※1)			規則第4条の5第1項第2号リ(※2)			規則第4条の5第1項第2号ヲ(※3)		
	最大℃	最小℃	平均℃	最大℃	最小℃	平均℃	最大ppm	最小ppm	平均ppm
令和6年9月1日	883	848	865	170	170	170	38.0	15.9	26.8
2日	869	853	859	170	170	170	25.8	15.5	20.0
3日	866	851	858	170	170	170	31.7	14.2	23.1
4日	859	841	854	170	170	170	41.0	13.7	22.9
5日	881	840	859	170	170	170	33.0	14.7	22.9
6日	855	847	852	170	170	170	37.5	20.4	29.1
7日									
8日									
9日									
10日									
11日									
12日									
13日									
14日									
15日									
16日									
17日									
18日									
19日									
20日									
21日									
22日									
23日									
24日									
25日									
26日									
27日									
28日									
29日									
30日									

(※1) 規則第4条の5第1項第2号ト……燃焼室中の燃焼ガスの温度

(※2) 規則第4条の5第1項第2号リ……集じん器に流入する燃焼ガスの温度

(※3) 規則第4条の5第1項第2号ヲ……煙突から排出される排ガス中の一酸化炭素の濃度

## 別添資料(2)

規則第4条の5第1項第2号ト、リ及びヲの規定による測定の結果の得られた年月日及び測定の結果  
( B 号炉 )

測定項目	規則第4条の5第1項第2号ト(※1)			規則第4条の5第1項第2号リ(※2)			規則第4条の5第1項第2号ヲ(※3)		
	最大℃	最小℃	平均℃	最大℃	最小℃	平均℃	最大ppm	最小ppm	平均ppm
令和6年9月1日									
2日									
3日									
4日									
5日	838	829	834	170	169	170	24.6	15.7	20.2
6日	857	822	838	170	170	170	41.1	10.1	34.1
7日	856	825	842	171	169	170	42.3	7.4	32.3
8日	847	828	838	170	170	170	41.2	1.4	26.8
9日	852	823	839	170	170	170	37.8	21.7	31.1
10日	855	823	834	171	170	170	44.6	2.3	30.7
11日	833	806	821	171	169	170	43.1	1.6	32.3
12日	852	811	834	171	170	170	43.3	2.3	23.8
13日	856	814	837	171	169	170	39.3	24.8	33.3
14日	840	810	827	170	170	170	46.2	5.4	23.2
15日	851	812	831	171	169	170	43.2	1.6	19.5
16日	837	817	825	170	170	170	43.8	9.0	30.7
17日	848	810	833	171	169	170	41.4	26.0	34.2
18日	848	814	827	171	170	170	46.3	25.1	35.2
19日	841	809	822	171	169	170	43.8	3.3	25.2
20日	851	820	835	171	170	170	42.7	1.8	26.8
21日	846	802	830	171	170	170	45.1	7.9	24.4
22日	844	824	831	170	170	170	48.6	5.3	29.8
23日	854	816	836	171	169	170	38.7	2.9	20.4
24日	854	817	841	171	170	170	46.2	0.6	28.7
25日	846	809	830	171	169	170	44.5	6.1	30.9
26日	851	807	828	171	169	170	46.5	3.5	24.2
27日	851	820	836	171	169	170	40.9	2.5	19.6
28日	850	805	826	170	170	170	42.8	2.1	30.8
29日	853	801	830	171	169	170	47.5	1.8	31.3
30日	859	816	833	171	170	170	44.3	2.5	31.2

(※1) 規則第4条の5第1項第2号ト……燃焼室中の燃焼ガスの温度

(※2) 規則第4条の5第1項第2号リ……集じん器に流入する燃焼ガスの温度

(※3) 規則第4条の5第1項第2号ヲ……煙突から排出される排ガス中の一酸化炭素の濃度