

別添資料 (2)

規則第4条の5第1項第2号ト、リ及びヲの規定による測定の結果の得られた年月日及び測定の結果

(A 号炉)

測定項目	規則第4条の5第1項第2号ト(※1)			規則第4条の5第1項第2号リ(※2)			規則第4条の5第1項第2号ヲ(※3)		
測定年月日	最大 ℃	最小 ℃	平均 ℃	最大 ℃	最小 ℃	平均 ℃	最大ppm	最小ppm	平均ppm
令和7年5月1日	876	477	777	170	143	167	30.7	17.0	25.4
2日									
3日									
4日									
5日									
6日									
7日									
8日									
9日									
10日									
11日									
12日									
13日									
14日									
15日									
16日									
17日									
18日									
19日									
20日									
21日									
22日									
23日									
24日									
25日									
26日									
27日									
28日									
29日									
30日									
31日									

(※1) 規則第4条の5第1項第2号ト……燃焼室中の燃焼ガスの温度

(※2) 規則第4条の5第1項第2号リ……集じん器に流入する燃焼ガスの温度

(※3) 規則第4条の5第1項第2号ヲ……煙突から排出される排ガス中の一酸化炭素の濃度

別添資料 (2)

規則第4条の5第1項第2号ト、リ及びヲの規定による測定の結果の得られた年月日及び測定の結果

(B 号炉)

測定項目	規則第4条の5第1項第2号ト(※1)			規則第4条の5第1項第2号リ(※2)			規則第4条の5第1項第2号ヲ(※3)		
測定年月日	最大 ℃	最小 ℃	平均 ℃	最大 ℃	最小 ℃	平均 ℃	最大ppm	最小ppm	平均ppm
令和7年5月1日	863	835	848	170	170	170	37.9	21.8	28.2
2日	871	837	851	171	169	170	35.5	19.3	26.4
3日	858	836	847	170	170	170	46.2	21.9	36.2
4日	859	835	846	171	169	170	41.1	0.0	24.8
5日	861	840	850	170	170	170	31.2	13.1	22.0
6日	862	836	850	170	169	170	34.2	18.8	24.5
7日	865	842	849	171	169	170	32.3	22.5	28.5
8日	861	845	854	170	170	170	41.4	17.6	26.1
9日	863	815	840	171	169	170	37.9	22.7	28.6
10日	859	833	845	171	170	170	45.0	21.5	33.0
11日	866	829	843	170	170	170	40.7	24.9	32.0
12日	853	831	844	171	170	170	40.2	23.0	31.6
13日	850	829	839	170	169	170	39.3	18.8	25.5
14日	855	830	846	171	170	170	42.3	17.0	25.0
15日	860	835	845	171	169	170	36.3	13.3	26.3
16日	859	831	843	170	170	170	37.6	19.3	26.2
17日	872	836	854	171	169	170	36.9	22.6	30.3
18日	872	841	857	170	170	170	42.3	18.0	30.2
19日	863	835	851	170	169	170	34.4	17.9	28.2
20日	874	836	855	170	169	170	37.7	13.7	24.2
21日	855	823	840	170	169	170	43.6	1.7	28.1
22日	853	830	841	171	170	170	41.9	0.1	29.2
23日	861	836	849	170	169	170	39.8	25.5	31.7
24日	854	834	842	170	170	170	41.4	19.4	32.1
25日	863	839	851	171	169	170	32.4	20.2	27.1
26日	869	843	857	170	169	170	43.7	19.3	28.1
27日	862	823	846	171	169	170	40.8	20.9	29.8
28日	855	823	836	171	169	170	39.2	3.4	30.7
29日	868	827	849	171	169	170	38.1	21.9	30.5
30日	857	833	849	170	170	170	39.0	24.8	31.6
31日	862	839	849	170	170	170	39.1	21.3	30.8

(※1) 規則第4条の5第1項第2号ト……燃焼室中の燃焼ガスの温度

(※2) 規則第4条の5第1項第2号リ……集じん器に流入する燃焼ガスの温度

(※3) 規則第4条の5第1項第2号ヲ……煙突から排出される排ガス中の一酸化炭素の濃度