

別添資料(2)

規則第4条の5第1項第2号ト、リ及びヲの規定による測定の結果の得られた年月日及び測定の結果
(A 号炉)

測定項目	規則第4条の5第1項第2号ト(※1)			規則第4条の5第1項第2号リ(※2)			規則第4条の5第1項第2号ヲ(※3)		
	最大℃	最小℃	平均℃	最大℃	最小℃	平均℃	最大ppm	最小ppm	平均ppm
令和7年7月1日	874	847	863	170	170	170	40.2	16.8	27.7
2日	865	838	849	170	170	170	33.3	9.1	21.4
3日	848	836	843	170	170	170	26.4	13.1	20.5
4日	864	828	848	170	170	170	44.2	12.4	25.6
5日	856	828	843	170	170	170	37.2	15.3	28.6
6日	880	828	859	170	170	170	39.7	18.0	25.7
7日	873	840	863	170	170	170	37.2	18.5	28.7
8日	864	828	848	170	170	170	31.7	16.3	23.3
9日	855	831	845	170	170	170	27.7	11.1	17.7
10日	873	821	846	171	170	170	36.4	14.0	25.5
11日	869	851	862	170	170	170	31.1	13.9	24.4
12日	869	839	852	170	170	170	41.0	18.5	26.2
13日	864	839	847	170	170	170	42.5	14.2	27.9
14日	866	830	851	170	170	170	36.8	18.7	27.4
15日	877	835	853	170	170	170	23.0	10.0	16.5
16日	861	840	853	170	170	170	28.1	14.8	20.9
17日	856	827	841	170	170	170	37.8	20.3	26.3
18日	851	835	842	170	170	170	41.8	14.7	27.8
19日	856	834	841	170	170	170	35.1	18.3	24.0
20日	856	825	839	170	170	170	38.0	18.3	28.2
21日	844	830	837	170	170	170	29.9	21.5	25.5
22日	854	824	843	170	170	170	27.6	14.6	20.8
23日	849	831	841	170	170	170	31.4	12.9	20.6
24日	857	831	843	170	170	170	26.3	13.3	19.0
25日	857	815	837	170	170	170	42.3	20.3	32.1
26日	863	822	833	170	170	170	39.7	6.9	26.1
27日	840	824	829	170	170	170	35.7	15.8	24.3
28日	861	817	836	170	170	170	33.7	17.3	26.9
29日	825	816	820	170	170	170	32.1	16.0	23.3
30日									
31日									

(※1) 規則第4条の5第1項第2号ト……燃焼室中の燃焼ガスの温度

(※2) 規則第4条の5第1項第2号リ……集じん器に流入する燃焼ガスの温度

(※3) 規則第4条の5第1項第2号ヲ……煙突から排出される排ガス中の一酸化炭素の濃度

別添資料 (2)

規則第4条の5第1項第2号ト、リ及びヲの規定による測定の結果の得られた年月日及び測定の結果

(B 号炉)

測定項目	規則第4条の5第1項第2号ト(※1)			規則第4条の5第1項第2号リ(※2)			規則第4条の5第1項第2号ヲ(※3)		
	最大 °C	最小 °C	平均 °C	最大 °C	最小 °C	平均 °C	最大ppm	最小ppm	平均ppm
令和7年7月1日									
2日									
3日									
4日									
5日									
6日									
7日									
8日									
9日									
10日									
11日									
12日									
13日									
14日									
15日									
16日									
17日									
18日									
19日									
20日									
21日									
22日									
23日									
24日									
25日									
26日									
27日									
28日	819	813	816	170	169	169	40.4	2.3	21.6
29日	851	802	830	170	170	170	39.8	5.2	28.2
30日	851	828	837	171	169	170	42.5	3.7	33.2
31日	851	806	830	170	170	170	41.0	23.0	31.4

(※1) 規則第4条の5第1項第2号ト……燃焼室中の燃焼ガスの温度

(※2) 規則第4条の5第1項第2号リ……集じん器に流入する燃焼ガスの温度

(※3) 規則第4条の5第1項第2号ヲ……煙突から排出される排ガス中の一酸化炭素の濃度