

別添資料 (2)

規則第4条の5第1項第2号ト、リ及びヲの規定による測定の結果の得られた年月日及び測定の結果

(A 号炉)

測定項目	規則第4条の5第1項第2号ト(※1)			規則第4条の5第1項第2号リ(※2)			規則第4条の5第1項第2号ヲ(※3)		
測定年月日	最大 ℃	最小 ℃	平均 ℃	最大 ℃	最小 ℃	平均 ℃	最大ppm	最小ppm	平均ppm
令和7年10月1日	868	837	853	170	170	170	46.3	27.8	34.5
2日	860	827	846	170	170	170	45.0	7.3	31.3
3日	867	824	850	170	170	170	39.5	17.2	28.1
4日	866	832	847	170	170	170	39.8	18.1	30.9
5日	874	826	847	170	170	170	42.8	21.6	34.1
6日	867	827	847	170	170	170	43.8	12.6	31.7
7日	871	828	849	170	170	170	40.5	0.3	26.5
8日	867	828	848	170	170	170	39.0	19.9	30.0
9日	860	828	844	170	170	170	41.4	20.5	30.2
10日	861	821	840	170	170	170	38.8	9.7	26.1
11日	873	812	843	170	170	170	43.3	9.5	30.0
12日	858	823	841	170	170	170	43.7	8.7	35.1
13日	861	819	840	170	170	170	41.6	4.6	24.3
14日	858	816	835	170	170	170	45.4	23.4	35.6
15日	883	736	841	170	170	170	43.5	1.1	25.8
16日	886	851	872	170	170	170	46.6	0.2	33.4
17日	871	850	862	170	170	170	42.6	26.3	34.5
18日	882	853	871	170	170	170	42.2	4.5	32.0
19日	879	858	868	170	170	170	42.6	8.3	29.0
20日	866	853	860	170	170	170	35.2	8.0	25.6
21日	867	834	859	170	170	170	45.2	16.5	26.3
22日	884	872	877	170	170	170	35.0	20.4	25.8
23日	883	856	872	170	170	170	42.5	23.9	31.4
24日	879	868	874	170	170	170	46.9	7.1	28.2
25日	889	875	880	170	170	170	44.0	17.4	32.4
26日	882	848	870	170	170	170	45.2	1.3	22.2
27日	880	856	869	170	170	170	39.0	12.7	28.3
28日	879	845	857	170	170	170	34.9	16.7	24.1
29日									
30日									
31日									

(※1) 規則第4条の5第1項第2号ト……燃焼室中の燃焼ガスの温度

(※2) 規則第4条の5第1項第2号リ……集じん器に流入する燃焼ガスの温度

(※3) 規則第4条の5第1項第2号ヲ……煙突から排出される排ガス中の一酸化炭素の濃度

別添資料 (2)

規則第4条の5第1項第2号ト、リ及びヲの規定による測定の結果の得られた年月日及び測定の結果
(B 号炉)

測定項目	規則第4条の5第1項第2号ト(※1)			規則第4条の5第1項第2号リ(※2)			規則第4条の5第1項第2号ヲ(※3)		
測定年月日	最大 °C	最小 °C	平均 °C	最大 °C	最小 °C	平均 °C	最大ppm	最小ppm	平均ppm
令和7年10月1日									
2日									
3日									
4日									
5日									
6日									
7日									
8日									
9日									
10日									
11日									
12日									
13日									
14日									
15日									
16日									
17日									
18日									
19日									
20日									
21日									
22日									
23日									
24日									
25日									
26日									
27日	831	812	821	170	169	169	11.9	1.8	6.9
28日	863	825	850	193	166	171	40.1	14.1	26.8
29日	872	849	858	171	169	170	40.2	10.1	20.7
30日	859	838	849	170	169	170	43.3	3.5	28.3
31日	866	832	849	170	169	170	38.0	9.2	22.9

(※1) 規則第4条の5第1項第2号ト……燃焼室中の燃焼ガスの温度

(※2) 規則第4条の5第1項第2号リ……集じん器に流入する燃焼ガスの温度

(※3) 規則第4条の5第1項第2号ヲ……煙突から排出される排ガス中の一酸化炭素の濃度