

令和7年度 クリントピア丸亀維持管理状況

別添資料(3)

| 項 目                                                                     | 炉番号   | 項目/単位                        |      |                       | 規制基準   | 4月                                   | 5月      | 6月      | 7月      | 8月      | 9月      | 10月     | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
|-------------------------------------------------------------------------|-------|------------------------------|------|-----------------------|--------|--------------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|-----|-----|----|----|----|
| 処分した一般廃棄物                                                               | A号炉   | 可燃ごみ                         | 処理量  | t                     | -      | 3190.7                               | 78.64   | 2317.49 | 3043.98 | 0       | 1639.03 | 2846.73 | 0   | 0   | 0  | 0  | 0  |
|                                                                         | B号炉   | 可燃ごみ                         | 処理量  | t                     | -      | 36.86                                | 3450.59 | 1068.88 | 383.53  | 3039.52 | 1378    | 475.13  | 0   | 0   | 0  | 0  | 0  |
|                                                                         | 計     | 可燃ごみ                         | 処理量  | t                     | -      | 3227.56                              | 3529.23 | 3386.37 | 3427.51 | 3039.52 | 3017.03 | 3321.86 | 0   | 0   | 0  | 0  | 0  |
| 燃焼ガス連続測定結果<br>(連続記録計の月平均値です。詳細データは、クリントピア丸亀において閲覧できます。)<br>※測定を行った位置は別表 | A号炉   | 燃焼室中の燃焼ガスの温度                 | 測定結果 | ℃                     | 800以上  | 862                                  | 777     | 854     | 845     | -       | 855     | 856     | -   | -   | -  | -  | -  |
|                                                                         |       | 集じん器流入燃焼ガスの温度                | 測定結果 | ℃                     | 200以下  | 170                                  | 167     | 170     | 170     | -       | 170     | 170     | -   | -   | -  | -  | -  |
|                                                                         |       | 排ガス中の一酸化炭素の濃度                | 測定結果 | ppm                   | -      | 29.6                                 | 25.4    | 27      | 24.6    | -       | 28.6    | 29.6    | -   | -   | -  | -  | -  |
|                                                                         | B号炉   | 燃焼室中の燃焼ガスの温度                 | 測定結果 | ℃                     | 800以上  | 339                                  | 847     | 850     | 828     | 836     | 839     | 845     | -   | -   | -  | -  | -  |
|                                                                         |       | 集じん器流入燃焼ガスの温度                | 測定結果 | ℃                     | 200以下  | 95                                   | 170     | 170     | 170     | 170     | 170     | 170     | -   | -   | -  | -  | -  |
|                                                                         |       | 排ガス中の一酸化炭素の濃度                | 測定結果 | ppm                   | -      | 14.2                                 | 28.6    | 28.5    | 28.6    | 30.4    | 30.6    | 21.1    | -   | -   | -  | -  | -  |
| 冷却設備及び排ガス処理設備にたい積したばいじんの除去                                              | A・B号炉 | 冷却設備                         | 実施日  | -                     | -      | ボイラ設備の除じんはボイラーストブロワにより通常運転時毎日実施する。   |         |         |         |         |         |         |     |     |    |    |    |
|                                                                         |       | 排ガス処理設備                      | 実施日  | -                     | -      | ろ過式集じん器の除じんは空気式自動洗浄装置により通常運転時毎日実施する。 |         |         |         |         |         |         |     |     |    |    |    |
| 排ガス中のダイオキシン類の濃度<br>※測定を行った位置は別表                                         | A号炉   | 試料採取した年月日                    |      | -                     | -      | -                                    | -       | 6月27日   | -       | -       | -       | -       | -   | -   | -  | -  | -  |
|                                                                         |       | 測定の結果の得られた年月日                |      | -                     | -      | -                                    | -       | 8月21日   | -       | -       | -       | -       | -   | -   | -  | -  | -  |
|                                                                         |       | ダイオキシン類の濃度                   | 測定結果 | ng-TEQ/m <sup>3</sup> | 1以下    | -                                    | -       | 0.04    | -       | -       | -       | -       | -   | -   | -  | -  | -  |
|                                                                         | B号炉   | 試料採取した年月日                    |      | -                     | -      | -                                    | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -   | -   | -  | -  | -  |
|                                                                         |       | 測定の結果の得られた年月日                |      | -                     | -      | -                                    | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -   | -   | -  | -  | -  |
|                                                                         |       | ダイオキシン類の濃度                   | 測定結果 | ng-TEQ/m <sup>3</sup> | 1以下    | -                                    | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -   | -   | -  | -  | -  |
| 排ガス中のばい煙量又はばい煙濃度<br>※排ガスを採取した位置は別表                                      | A号炉   | 試料採取した年月日                    |      | -                     | -      | 4月25日                                | -       | -       | 7月25日   | -       | -       | -       | -   | -   | -  | -  | -  |
|                                                                         |       | 測定の結果の得られた年月日                |      | -                     | -      | 5月12日                                | -       | -       | 8月21日   | -       | -       | -       | -   | -   | -  | -  | -  |
|                                                                         |       | 硫黄酸化物排出量                     | 測定結果 | m <sup>3</sup> /h     | -      | 0.040未満                              | -       | -       | 0.042未満 | -       | -       | -       | -   | -   | -  | -  | -  |
|                                                                         |       | 硫黄酸化物(濃度)                    | 測定結果 | volppm                | -      | 1未満                                  | -       | -       | 1未満     | -       | -       | -       | -   | -   | -  | -  | -  |
|                                                                         |       | ばいじん(O <sub>2</sub> 12%換算値)  | 測定結果 | g/m <sup>3</sup>      | 0.08以下 | 0.004                                | -       | -       | 0.005   | -       | -       | -       | -   | -   | -  | -  | -  |
|                                                                         |       | 塩化水素(O <sub>2</sub> 12%換算値)  | 測定結果 | volppm                | 430以下  | 20                                   | -       | -       | 12      | -       | -       | -       | -   | -   | -  | -  | -  |
|                                                                         |       | 窒素酸化物(O <sub>2</sub> 12%換算値) | 測定結果 | volppm                | 250以下  | 88                                   | -       | -       | 70      | -       | -       | -       | -   | -   | -  | -  | -  |
|                                                                         | B号炉   | 試料採取した年月日                    |      | -                     | -      | -                                    | -       | -       | 7月29日   | -       | -       | -       | -   | -   | -  | -  | -  |
|                                                                         |       | 測定の結果の得られた年月日                |      | -                     | -      | -                                    | -       | -       | 8月21日   | -       | -       | -       | -   | -   | -  | -  | -  |
|                                                                         |       | 硫黄酸化物排出量                     | 測定結果 | m <sup>3</sup> /h     | -      | -                                    | -       | -       | 0.035未満 | -       | -       | -       | -   | -   | -  | -  | -  |
|                                                                         |       | 硫黄酸化物(濃度)                    | 測定結果 | volppm                | -      | -                                    | -       | -       | 1未満     | -       | -       | -       | -   | -   | -  | -  | -  |
|                                                                         |       | ばいじん(O <sub>2</sub> 12%換算値)  | 測定結果 | g/m <sup>3</sup>      | 0.08以下 | -                                    | -       | -       | 0.007   | -       | -       | -       | -   | -   | -  | -  | -  |
|                                                                         |       | 塩化水素(O <sub>2</sub> 12%換算値)  | 測定結果 | volppm                | 430以下  | -                                    | -       | -       | 20      | -       | -       | -       | -   | -   | -  | -  | -  |
|                                                                         |       | 窒素酸化物(O <sub>2</sub> 12%換算値) | 測定結果 | volppm                | 250以下  | -                                    | -       | -       | 81      | -       | -       | -       | -   | -   | -  | -  | -  |