

別添資料 (2)

規則第4条の5第1項第2号ト、リ及びヲの規定による測定の結果の得られた年月日及び測定の結果

(A 号炉)

測定項目	規則第4条の5第1項第2号ト(※1)			規則第4条の5第1項第2号リ(※2)			規則第4条の5第1項第2号ヲ(※3)		
測定年月日	最大 °C	最小 °C	平均 °C	最大 °C	最小 °C	平均 °C	最大ppm	最小ppm	平均ppm
令和7年11月1日									
2日									
3日									
4日									
5日									
6日									
7日									
8日									
9日									
10日									
11日									
12日									
13日									
14日									
15日									
16日									
17日									
18日									
19日									
20日									
21日									
22日									
23日									
24日									
25日									
26日									
27日									
28日									
29日									
30日									

(※1) 規則第4条の5第1項第2号ト……燃焼室中の燃焼ガスの温度

(※2) 規則第4条の5第1項第2号リ……集じん器に流入する燃焼ガスの温度

(※3) 規則第4条の5第1項第2号ヲ……煙突から排出される排ガス中の一酸化炭素の濃度

別添資料 (2)

規則第4条の5第1項第2号ト、リ及びヲの規定による測定の結果の得られた年月日及び測定の結果
(B 号炉)

測定項目	規則第4条の5第1項第2号ト(※1)			規則第4条の5第1項第2号リ(※2)			規則第4条の5第1項第2号ヲ(※3)		
測定年月日	最大 ℃	最小 ℃	平均 ℃	最大 ℃	最小 ℃	平均 ℃	最大ppm	最小ppm	平均ppm
令和7年11月1日	847	827	838	171	170	170	34.4	14.4	24.8
2日	867	823	841	170	170	170	44.3	23.2	32.7
3日	846	828	838	171	169	170	43.7	15.9	32.9
4日	860	824	845	170	170	170	31.4	14.1	22.8
5日	864	831	849	170	169	170	37.1	17.5	27.2
6日	869	838	856	171	170	170	47.4	17.6	29.9
7日	867	846	856	170	169	170	33.6	8.5	24.5
8日	865	835	852	170	170	170	39.4	16.5	23.8
9日	864	834	849	171	169	170	32.8	15.7	24.3
10日	875	836	861	171	170	170	35.5	21.2	28.5
11日	850	825	841	170	169	170	39.9	25.8	33.7
12日	856	815	837	171	169	170	42.8	2.7	21.2
13日	868	832	851	171	169	170	32.2	19.2	25.5
14日	862	829	848	171	170	170	42.2	16.2	23.2
15日	867	835	851	171	169	170	40.6	19.0	27.8
16日	869	840	851	171	169	170	40.6	20.8	26.2
17日	878	841	865	171	169	170	35.4	14.1	25.3
18日	870	841	859	170	170	170	39.2	18.4	28.3
19日	863	833	846	171	169	170	41.0	18.2	28.5
20日	877	828	849	171	169	170	37.6	22.1	28.5
21日	870	828	849	171	169	170	35.4	17.3	25.9
22日	864	841	851	171	169	170	37.2	14.9	26.7
23日	871	824	854	171	169	170	45.5	0.3	20.8
24日	866	838	850	170	170	170	31.0	14.1	21.1
25日	864	846	857	171	170	170	36.9	15.5	25.2
26日	858	826	845	170	169	170	34.8	15.5	23.3
27日	861	827	845	170	170	170	39.0	15.3	25.0
28日	867	830	856	170	170	170	24.2	12.3	17.1
29日	863	833	852	170	170	170	26.4	11.7	18.6
30日	856	833	844	170	170	170	19.1	10.1	14.1

(※1) 規則第4条の5第1項第2号ト……燃焼室中の燃焼ガスの温度

(※2) 規則第4条の5第1項第2号リ……集じん器に流入する燃焼ガスの温度

(※3) 規則第4条の5第1項第2号ヲ……煙突から排出される排ガス中の一酸化炭素の濃度