

別添資料(2)

規則第4条の5第1項第2号ト、リ及びヲの規定による測定の結果の得られた年月日及び測定の結果

(A 号炉)

測定項目	規則第4条の5第1項第2号ト(※1)			規則第4条の5第1項第2号リ(※2)			規則第4条の5第1項第2号ヲ(※3)		
測定年月日	最大 °C	最小 °C	平均 °C	最大 °C	最小 °C	平均 °C	最大ppm	最小ppm	平均ppm
令和8年1月1日									
2日									
3日									
4日									
5日	888	863	876	174	170	170			
6日	891	862	882	170	170	170	41.8	8.0	18.7
7日	894	875	883	170	170	170	28.7	6.4	16.1
8日	888	864	877	170	170	170	23.5	7.4	12.9
9日	892	870	883	170	170	170	18.7	6.1	11.9
10日	891	869	885	170	170	170	30.5	8.9	19.6
11日	898	875	889	170	170	170	19.4	10.0	14.7
12日	886	871	879	170	170	170	21.4	7.1	15.8
13日	890	820	878	170	170	170	25.7	9.4	17.0
14日	882	857	872	175	170	170	18.3	10.8	13.9
15日	882	856	868	170	170	170	22.2	6.9	12.0
16日	884	785	849	170	170	170	22.7	9.9	14.4
17日	882	865	874	170	170	170	21.5	9.8	14.4
18日	884	844	868	170	170	170	35.5	11.9	22.0
19日	882	844	868	170	170	170	19.6	8.4	14.6
20日	880	827	850	170	170	170	24.4	5.0	14.1
21日	877	853	867	170	170	170	19.7	7.1	13.0
22日	884	791	855	170	170	170	20.7	8.5	14.0
23日	889	876	880	170	170	170	21.8	8.1	15.5
24日	886	872	880	170	170	170	26.6	9.7	20.1
25日	893	870	880	170	170	170	24.7	11.3	17.1
26日	883	859	871	170	170	170	36.6	7.8	19.4
27日	889	730	863	170	170	170	27.3	3.8	17.7
28日	885	873	879	170	170	170	23.9	8.1	15.3
29日	884	716	864	170	170	170	18.5	2.6	11.6
30日	884	870	880	170	170	170	18.0	8.6	12.0
31日	891	877	880	170	170	170	29.5	8.5	15.2

(※1) 規則第4条の5第1項第2号ト……燃焼室中の燃焼ガスの温度

(※2) 規則第4条の5第1項第2号リ……集じん器に流入する燃焼ガスの温度

(※3) 規則第4条の5第1項第2号ヲ……煙突から排出される排ガス中の一酸化炭素の濃度

別添資料(2)

規則第4条の5第1項第2号ト、リ及びヲの規定による測定の結果の得られた年月日及び測定の結果

(B 号炉)

測定項目	規則第4条の5第1項第2号ト(※1)			規則第4条の5第1項第2号リ(※2)			規則第4条の5第1項第2号ヲ(※3)		
測定年月日	最大 °C	最小 °C	平均 °C	最大 °C	最小 °C	平均 °C	最大ppm	最小ppm	平均ppm
令和8年1月1日									
2日									
3日									
4日									
5日									
6日									
7日									
8日									
9日									
10日									
11日									
12日									
13日									
14日									
15日									
16日									
17日									
18日									
19日									
20日									
21日									
22日									
23日									
24日									
25日									
26日									
27日									
28日									
29日									
30日									
31日									

(※1) 規則第4条の5第1項第2号ト……燃焼室中の燃焼ガスの温度

(※2) 規則第4条の5第1項第2号リ……集じん器に流入する燃焼ガスの温度

(※3) 規則第4条の5第1項第2号ヲ……煙突から排出される排ガス中の一酸化炭素の濃度