

別添資料 (2)

規則第4条の5第1項第2号ト、リ及びヲの規定による測定の結果の得られた年月日及び測定の結果

(A 号炉)

測定項目	規則第4条の5第1項第2号ト(※1)			規則第4条の5第1項第2号リ(※2)			規則第4条の5第1項第2号ヲ(※3)		
測定年月日	最大 ℃	最小 ℃	平均 ℃	最大 ℃	最小 ℃	平均 ℃	最大ppm	最小ppm	平均ppm
令和8年2月1日	883	876	880	170	170	170	22.9	5.0	13.2
2日	884	875	879	170	170	170	17.1	5.3	12.0
3日	886	867	878	170	170	170	16.6	6.2	11.6
4日	882	852	873	170	170	170	23.2	6.8	13.5
5日	889	877	880	170	170	170	21.1	8.3	13.5
6日	882	868	878	170	170	170	16.1	8.6	11.6
7日	886	863	879	170	170	170	26.4	9.3	16.8
8日	883	874	880	170	170	170	21.8	7.1	14.9
9日	880	860	873	170	170	170	21.1	8.8	13.0
10日	883	801	870	170	170	170	13.9	2.0	7.7
11日	873	855	865	170	170	170	10.7	3.1	6.3
12日	866	815	852	170	170	170	10.7	3.1	5.7
13日	868	836	862	170	170	170	14.9	6.5	9.4
14日	880	858	869	170	170	170	13.4	3.8	9.2
15日	868	846	859	170	170	170	15.0	3.6	7.9
16日	875	850	862	170	170	170	17.8	3.1	8.9
17日	872	861	867	170	170	170	11.5	2.7	6.6
18日	870	843	857	170	170	170	9.5	2.3	5.3
19日	860	845	852	170	170	170	15.4	5.3	9.7
20日	863	849	855	170	170	170	21.4	4.2	12.3
21日	867	837	857	170	170	170	19.3	4.3	10.6
22日	868	832	856	170	170	170	14.3	2.9	8.3
23日	879	843	862	170	170	170	13.6	3.2	10.6
24日	883	852	874	170	170	170	17.7	5.0	11.3
25日	885	869	877	171	170	170	11.5	5.1	8.2
26日	888	860	869	171	170	170	16.0	3.0	8.9
27日	881	873	877	170	170	170	16.1	7.0	11.4
28日									

(※1) 規則第4条の5第1項第2号ト……燃焼室中の燃焼ガスの温度

(※2) 規則第4条の5第1項第2号リ……集じん器に流入する燃焼ガスの温度

(※3) 規則第4条の5第1項第2号ヲ……煙突から排出される排ガス中の一酸化炭素の濃度

別添資料 (2)

規則第4条の5第1項第2号ト、リ及びヲの規定による測定の結果の得られた年月日及び測定の結果
(B 号炉)

測定項目	規則第4条の5第1項第2号ト(※1)			規則第4条の5第1項第2号リ(※2)			規則第4条の5第1項第2号ヲ(※3)		
測定年月日	最大 °C	最小 °C	平均 °C	最大 °C	最小 °C	平均 °C	最大ppm	最小ppm	平均ppm
令和8年2月1日									
2日									
3日									
4日									
5日									
6日									
7日									
8日									
9日									
10日									
11日									
12日									
13日									
14日									
15日									
16日									
17日									
18日									
19日									
20日									
21日									
22日									
23日									
24日									
25日									
26日									
27日									
28日									

(※1) 規則第4条の5第1項第2号ト……燃焼室中の燃焼ガスの温度

(※2) 規則第4条の5第1項第2号リ……集じん器に流入する燃焼ガスの温度

(※3) 規則第4条の5第1項第2号ヲ……煙突から排出される排ガス中の一酸化炭素の濃度