

別添資料 (2)

規則第4条の5第1項第2号ト、リ及びヲの規定による測定の結果の得られた年月日及び測定の結果

( A 号炉 )

測定項目	規則第4条の5第1項第2号ト(※1)			規則第4条の5第1項第2号リ(※2)			規則第4条の5第1項第2号ヲ(※3)		
	最大 °C	最小 °C	平均 °C	最大 °C	最小 °C	平均 °C	最大ppm	最小ppm	平均ppm
令和8年3月1日									
2日									
3日									
4日									
5日									
6日									
7日									
8日	864	851	857	173	170	170			
9日	884	856	878	171	170	170	22.7	6.1	15.6
10日	888	869	879	174	170	170	17.9	9.5	13.0
11日	888	866	875	171	170	170	19.7	9.1	15.0
12日	886	855	872	172	170	170	22.9	8.6	13.9
13日	885	855	869	170	170	170	16.2	6.4	10.6
14日	887	850	876	170	170	170	19.3	8.8	13.6
15日	885	869	879	170	170	170	20.0	9.5	13.5
16日	886	872	879	170	170	170	17.1	6.1	11.5
17日	884	860	875	170	170	170	15.1	4.7	9.0
18日	885	825	865	170	170	170	15.5	6.2	9.3
19日	884	867	878	170	170	170	18.6	9.3	14.0
20日	885	873	878	170	170	170	24.3	8.8	13.8
21日	880	864	871	170	170	170	21.0	7.5	12.1
22日									
23日									
24日									
25日									
26日									
27日									
28日									
29日									
30日									
31日									

(※1) 規則第4条の5第1項第2号ト……燃焼室中の燃焼ガスの温度

(※2) 規則第4条の5第1項第2号リ……集じん器に流入する燃焼ガスの温度

(※3) 規則第4条の5第1項第2号ヲ……煙突から排出される排ガス中の一酸化炭素の濃度

別添資料 (2)

規則第4条の5第1項第2号ト、リ及びヲの規定による測定の結果の得られた年月日及び測定の結果  
( B 号炉 )

測定項目	規則第4条の5第1項第2号ト(※1)			規則第4条の5第1項第2号リ(※2)			規則第4条の5第1項第2号ヲ(※3)		
	最大 °C	最小 °C	平均 °C	最大 °C	最小 °C	平均 °C	最大ppm	最小ppm	平均ppm
令和8年3月1日									
2日									
3日									
4日									
5日									
6日									
7日									
8日									
9日									
10日									
11日									
12日									
13日									
14日									
15日									
16日									
17日									
18日									
19日	853	824	840	171	169	170	23.6	0.1	16.8
20日	869	822	841	171	170	170	25.2	9.9	16.6
21日	860	835	847	171	170	170	24.3	11.1	17.8
22日	866	829	853	170	169	170	31.9	13.7	19.8
23日	873	830	855	171	169	170	23.1	11.6	17.7
24日	870	849	860	170	170	170	20.2	8.6	13.8
25日	871	837	858	171	169	170	17.0	6.7	12.9
26日	858	836	844	170	170	170	16.4	10.4	12.9
27日	873	849	862	170	170	170	20.6	6.6	13.2
28日	878	862	871	170	170	170	16.8	7.1	12.1
29日	880	863	873	170	169	170	26.8	8.9	15.4
30日	881	864	872	170	170	170	14.8	8.9	11.8
31日	881	863	875	170	170	170	15.1	5.7	10.8

(※1) 規則第4条の5第1項第2号ト……燃焼室中の燃焼ガスの温度

(※2) 規則第4条の5第1項第2号リ……集じん器に流入する燃焼ガスの温度

(※3) 規則第4条の5第1項第2号ヲ……煙突から排出される排ガス中の一酸化炭素の濃度