

別添資料(2)

規則第4条の5第1項第2号ト、リ及びヲの規定による測定の結果の得られた年月日及び測定の結果

(A 号炉)

測定項目	規則第4条の5第1項第2号ト(※1)			規則第4条の5第1項第2号リ(※2)			規則第4条の5第1項第2号ヲ(※3)		
	測定年月日	最大 °C	最小 °C	平均 °C	最大 °C	最小 °C	平均 °C	最大ppm	最小ppm
令和7年4月1日	873	829	852	170	170	170	39.1	22.5	33.2
2日	864	843	855	170	170	170	40.3	20.7	30.7
3日	852	826	837	170	170	170	41.1	27.4	32.6
4日	884	809	832	170	170	170	42.6	22.1	34.0
5日	885	868	879	170	170	170	40.9	8.3	31.6
6日	885	871	878	170	170	170	38.2	18.0	29.2
7日	888	868	878	170	170	170	37.8	18.8	28.6
8日	881	858	869	170	170	170	43.5	0.7	26.3
9日	878	859	869	170	170	170	35.1	12.3	27.3
10日	888	864	873	170	170	170	38.3	22.3	30.9
11日	883	859	872	170	170	170	38.5	21.4	30.3
12日	875	855	866	170	170	170	43.8	4.3	31.2
13日	877	842	858	170	170	170	43.7	5.4	27.9
14日	879	851	870	170	170	170	41.5	19.6	30.9
15日	882	864	875	170	170	170	38.3	21.1	29.2
16日	876	858	867	170	170	170	35.3	17.6	25.7
17日	877	433	699	171	125	159	42.1	0.7	27.4
18日	871	845	859	170	170	170	42.9	1.5	28.9
19日	884	858	874	170	170	170	46.2	5.2	27.8
20日	884	850	866	170	170	170	47.2	1.1	32.0
21日	876	860	870	170	170	170	43.1	6.5	24.9
22日	888	860	873	170	170	170	38.9	21.6	30.1
23日	880	850	868	170	170	170	43.6	10.5	30.6
24日	888	793	865	170	170	170	43.6	23.5	32.5
25日	886	868	877	170	170	170	38.3	22.1	32.4
26日	886	871	878	170	170	170	37.6	21.4	29.9
27日	885	863	876	170	170	170	43.5	22.0	31.4
28日	887	869	878	170	170	170	47.3	17.0	29.6
29日	887	863	874	170	170	170	39.4	19.6	27.8
30日	884	862	875	170	170	170	31.1	16.5	23.4

(※1) 規則第4条の5第1項第2号ト……燃焼室中の燃焼ガスの温度

(※2) 規則第4条の5第1項第2号リ……集じん器に流入する燃焼ガスの温度

(※3) 規則第4条の5第1項第2号ヲ……煙突から排出される排ガス中の一酸化炭素の濃度

別添資料 (2)

規則第4条の5第1項第2号ト、リ及びヲの規定による測定の結果の得られた年月日及び測定の結果
(B 号炉)

測定項目	規則第4条の5第1項第2号ト(※1)			規則第4条の5第1項第2号リ(※2)			規則第4条の5第1項第2号ヲ(※3)		
	最大 °C	最小 °C	平均 °C	最大 °C	最小 °C	平均 °C	最大ppm	最小ppm	平均ppm
令和7年4月1日									
2日									
3日									
4日									
5日									
6日									
7日									
8日									
9日									
10日									
11日									
12日									
13日									
14日									
15日									
16日									
17日									
18日									
19日									
20日									
21日									
22日									
23日									
24日									
25日									
26日									
27日									
28日									
29日									
30日	828	828	828	170	170	170	14.2	14.2	14.2

(※1) 規則第4条の5第1項第2号ト……燃焼室中の燃焼ガスの温度

(※2) 規則第4条の5第1項第2号リ……集じん器に流入する燃焼ガスの温度

(※3) 規則第4条の5第1項第2号ヲ……煙突から排出される排ガス中の一酸化炭素の濃度

18:13立上完了、24時データのみ