

別添資料 (2)

規則第4条の5第1項第2号ト、リ及びヲの規定による測定の結果の得られた年月日及び測定の結果

(A 号炉)

測定項目	規則第4条の5第1項第2号ト(※1)			規則第4条の5第1項第2号リ(※2)			規則第4条の5第1項第2号ヲ(※3)		
	最大 °C	最小 °C	平均 °C	最大 °C	最小 °C	平均 °C	最大ppm	最小ppm	平均ppm
令和8年4月1日									
2日									
3日									
4日									
5日									
6日									
7日									
8日									
9日									
10日									
11日									
12日									
13日									
14日									
15日									
16日									
17日									
18日									
19日									
20日									
21日									
22日									
23日									
24日									
25日									
26日									
27日									
28日									
29日									
30日									

(※1) 規則第4条の5第1項第2号ト……燃焼室中の燃焼ガスの温度

(※2) 規則第4条の5第1項第2号リ……集じん器に流入する燃焼ガスの温度

(※3) 規則第4条の5第1項第2号ヲ……煙突から排出される排ガス中の一酸化炭素の濃度

別添資料 (2)

規則第4条の5第1項第2号ト、リ及びヲの規定による測定の結果の得られた年月日及び測定の結果
(B 号炉)

測定項目	規則第4条の5第1項第2号ト(※1)			規則第4条の5第1項第2号リ(※2)			規則第4条の5第1項第2号ヲ(※3)		
	最大℃	最小℃	平均℃	最大℃	最小℃	平均℃	最大ppm	最小ppm	平均ppm
令和8年4月1日	880	859	869	170	169	170	17.2	7.3	11.4
2日	873	860	865	170	170	170	21.5	8.5	15.3
3日	877	848	864	170	169	170	14.9	7.3	12.1
4日	883	862	875	170	170	170	28.7	13.0	19.0
5日	882	860	870	170	169	170	20.2	7.9	14.4
6日	880	867	874	170	170	170	8.7	2.8	6.1
7日	872	858	864	170	169	170	7.2	3.0	4.9
8日	879	852	872	171	170	170	14.3	4.1	8.8
9日	877	851	865	171	170	170	8.5	4.1	6.6
10日	883	848	870	170	170	170	11.0	6.8	8.9
11日	865	841	857	170	170	170	14.2	7.7	10.4
12日	878	851	856	170	170	170	16.4	4.0	9.5
13日	881	859	874	170	169	170	21.7	5.3	10.5
14日	874	859	867	170	170	170	21.1	6.0	10.2
15日	870	846	861	170	170	170	13.3	5.5	9.1
16日	884	846	872	170	170	170	20.7	6.5	11.5
17日	880	857	869	170	169	170	26.5	4.7	12.2
18日	863	846	853	170	170	170	12.4	3.2	8.0
19日	880	861	872	170	170	170	16.9	6.5	10.2
20日	879	865	873	170	170	170	18.3	6.3	13.1
21日	881	857	868	170	169	170	20.6	5.3	10.6
22日	876	863	870	170	170	170	23.5	6.7	12.2
23日	874	863	869	170	169	170	20.9	9.9	13.5
24日	866	855	860	170	170	170	19.2	8.5	15.0
25日	871	851	863	170	170	170	18.0	9.6	13.6
26日	869	851	860	170	170	170	27.4	10.4	16.9
27日	865	845	856	170	170	170	30.2	8.5	16.1
28日	864	844	854	170	170	170	14.9	7.8	11.4
29日	869	850	859	170	170	170	23.0	7.8	13.1
30日	862	845	854	170	170	170	19.8	8.9	14.5

(※1) 規則第4条の5第1項第2号ト……燃焼室中の燃焼ガスの温度

(※2) 規則第4条の5第1項第2号リ……集じん器に流入する燃焼ガスの温度

(※3) 規則第4条の5第1項第2号ヲ……煙突から排出される排ガス中の一酸化炭素の濃度