

## 別添資料(2)

規則第4条の5第1項第2号ト、リ及びヲの規定による測定の結果の得られた年月日及び測定の結果

( A 号炉 )

測定項目	規則第4条の5第1項第2号ト(※1)			規則第4条の5第1項第2号リ(※2)			規則第4条の5第1項第2号ヲ(※3)			
	測定年月日	最大 °C	最小 °C	平均 °C	最大 °C	最小 °C	平均 °C	最大ppm	最小ppm	平均ppm
令和8年5月1日										
2日										
3日										
4日										
5日										
6日										
7日										
8日										
9日										
10日										
11日	842	842	842	170	170	170	2.5	2.5	2.5	
12日	862	848	857	170	170	170	19.0	9.1	13.5	
13日	876	858	865	170	170	170	18.0	7.7	12.7	
14日	868	851	860	170	170	170	17.4	9.2	12.8	
15日	873	855	864	170	170	170	16.8	8.0	11.7	
16日	881	859	869	170	170	170	25.8	8.0	15.2	
17日	867	851	860	170	170	170	21.7	6.7	13.8	
18日	871	850	862	170	170	170	22.9	9.9	15.9	
19日	863	849	856	170	170	170	32.2	12.1	22.4	
20日	875	847	861	170	170	170	33.2	14.6	23.4	
21日	873	853	862	170	170	170	38.9	5.9	18.3	
22日	878	858	867	170	170	170	23.0	9.1	14.6	
23日	874	856	864	170	170	170	25.5	6.9	13.7	
24日	872	856	862	170	170	170	19.9	6.2	13.0	
25日	871	856	863	170	170	170	22.0	7.8	15.2	
26日	863	844	854	170	170	170	18.8	8.5	13.9	
27日	878	860	869	170	170	170	25.7	5.6	13.8	
28日	867	852	859	170	170	170	23.3	11.6	16.7	
29日	874	854	864	170	170	170	18.9	5.4	12.2	
30日	878	838	861	170	170	170	23.2	12.8	17.0	
31日	881	841	858	170	170	170	22.9	9.1	17.3	

(※1) 規則第4条の5第1項第2号ト……燃焼室中の燃焼ガスの温度

(※2) 規則第4条の5第1項第2号リ……集じん器に流入する燃焼ガスの温度

(※3) 規則第4条の5第1項第2号ヲ……煙突から排出される排ガス中の一酸化炭素の濃度

別添資料 (2)

規則第4条の5第1項第2号ト、リ及びヲの規定による測定の結果の得られた年月日及び測定の結果  
( B 号炉 )

測定項目	規則第4条の5第1項第2号ト(※1)			規則第4条の5第1項第2号リ(※2)			規則第4条の5第1項第2号ヲ(※3)		
	測定年月日	最大 °C	最小 °C	平均 °C	最大 °C	最小 °C	平均 °C	最大ppm	最小ppm
令和8年5月1日	857	851	854	170	170	170	19.4	6.7	14.1
2日	857	846	854	170	170	170	32.9	15.1	21.6
3日	870	829	848	170	170	170	37.4	16.9	26.2
4日	871	852	864	170	170	170	39.8	18.1	24.9
5日	867	843	854	170	170	170	21.6	12.1	15.2
6日	866	831	854	170	170	170	22.8	11.7	17.2
7日	874	847	861	170	170	170	29.8	13.4	19.4
8日	873	865	869	170	170	170	27.9	16.5	20.9
9日	875	845	862	170	170	170	32.4	10.0	21.5
10日	876	840	857	171	170	170	34.6	20.8	27.9
11日	862	839	852	170	170	170	32.3	12.1	20.8
12日	863	854	858	170	170	170	31.3	18.0	23.3
13日									
14日									
15日									
16日									
17日									
18日									
19日									
20日									
21日									
22日									
23日									
24日									
25日									
26日									
27日									
28日									
29日									
30日									
31日									

(※1) 規則第4条の5第1項第2号ト……燃焼室中の燃焼ガスの温度

(※2) 規則第4条の5第1項第2号リ……集じん器に流入する燃焼ガスの温度

(※3) 規則第4条の5第1項第2号ヲ……煙突から排出される排ガス中の一酸化炭素の濃度