

別添資料(2)

規則第4条の5第1項第2号ト、リ及びヲの規定による測定の結果の得られた年月日及び測定の結果

(A 号炉)

測定項目	規則第4条の5第1項第2号ト(※1)			規則第4条の5第1項第2号リ(※2)			規則第4条の5第1項第2号ヲ(※3)		
	測定年月日	最大 °C	最小 °C	平均 °C	最大 °C	最小 °C	平均 °C	最大ppm	最小ppm
令和8年6月1日	869	849	860	170	170	170	27.9	7.2	16.5
2日	869	844	856	170	170	170	18.8	4.9	10.3
3日	868	842	852	170	170	170	24.7	8.0	14.7
4日	861	828	844	170	170	170	17.1	5.3	9.8
5日	846	829	836	170	170	170	17.9	8.3	12.3
6日	846	830	839	170	170	170	20.9	5.0	13.2
7日	884	826	841	170	170	170	25.9	8.2	14.2
8日	883	866	878	170	170	170	17.1	6.1	11.7
9日	883	860	872	170	170	170	15.5	5.6	10.9
10日	878	861	871	172	170	170	15.0	7.7	11.2
11日	878	843	865	170	170	170	23.9	6.6	14.1
12日	878	861	870	170	170	170	16.5	3.7	10.2
13日	882	861	871	170	170	170	21.1	6.5	12.5
14日	864	835	851	170	170	170	17.6	9.1	12.8
15日	882	843	862	170	170	170	31.4	6.2	18.1
16日	858	830	850	170	170	170	18.2	6.0	11.4
17日	877	823	846	170	170	170	20.1	11.7	15.3
18日	863	850	858	170	170	170	15.1	6.3	10.1
19日	874	848	858	170	170	170	15.8	5.3	10.8
20日	863	831	843	171	170	170	22.4	2.9	14.8
21日	870	831	847	170	170	170	22.3	8.4	14.7
22日	865	831	852	170	170	170	20.9	8.9	15.0
23日	858	833	845	170	170	170	17.9	9.8	13.5
24日									
25日									
26日									
27日									
28日									
29日									
30日									

(※1) 規則第4条の5第1項第2号ト……燃焼室中の燃焼ガスの温度

(※2) 規則第4条の5第1項第2号リ……集じん器に流入する燃焼ガスの温度

(※3) 規則第4条の5第1項第2号ヲ……煙突から排出される排ガス中の一酸化炭素の濃度

別添資料 (2)

規則第4条の5第1項第2号ト、リ及びヲの規定による測定の結果の得られた年月日及び測定の結果
(B 号炉)

測定項目	規則第4条の5第1項第2号ト(※1)			規則第4条の5第1項第2号リ(※2)			規則第4条の5第1項第2号ヲ(※3)		
	最大 °C	最小 °C	平均 °C	最大 °C	最小 °C	平均 °C	最大ppm	最小ppm	平均ppm
令和8年6月1日									
2日									
3日									
4日									
5日									
6日									
7日									
8日									
9日									
10日									
11日									
12日									
13日									
14日									
15日									
16日									
17日									
18日									
19日									
20日									
21日									
22日	854	842	849	171	170	170			
23日	880	848	867	170	170	170	33.3	0.5	23.1
24日	883	867	877	170	170	170	35.3	12.2	23.6
25日	882	853	870	170	170	170	27.9	15.9	21.3
26日	868	837	854	170	169	170	24.7	11.8	17.3
27日	864	831	851	170	170	170	24.5	12.4	17.1
28日	876	850	863	170	169	170	26.9	10.2	17.6
29日	869	839	857	170	170	170	31.1	16.5	23.2
30日	871	844	860	170	170	170	27.0	15.2	20.0

(※1) 規則第4条の5第1項第2号ト……燃焼室中の燃焼ガスの温度

(※2) 規則第4条の5第1項第2号リ……集じん器に流入する燃焼ガスの温度

(※3) 規則第4条の5第1項第2号ヲ……煙突から排出される排ガス中の一酸化炭素の濃度