

別添資料 (2)

規則第4条の5第1項第2号ト、リ及びヲの規定による測定の結果の得られた年月日及び測定の結果

(A 号炉)

測定項目	規則第4条の5第1項第2号ト(※1)			規則第4条の5第1項第2号リ(※2)			規則第4条の5第1項第2号ヲ(※3)		
測定年月日	最大 °C	最小 °C	平均 °C	最大 °C	最小 °C	平均 °C	最大ppm	最小ppm	平均ppm
令和8年7月1日									
2日									
3日									
4日									
5日									
6日									
7日									
8日									
9日									
10日									
11日									
12日									
13日									
14日									
15日									
16日									
17日									
18日									
19日									
20日									
21日									
22日									
23日									
24日									
25日									
26日									
27日									
28日									
29日									
30日									
31日									

(※1) 規則第4条の5第1項第2号ト……燃焼室中の燃焼ガスの温度

(※2) 規則第4条の5第1項第2号リ……集じん器に流入する燃焼ガスの温度

(※3) 規則第4条の5第1項第2号ヲ……煙突から排出される排ガス中の一酸化炭素の濃度

別添資料 (2)

規則第4条の5第1項第2号ト、リ及びヲの規定による測定の結果の得られた年月日及び測定の結果
(B 号炉)

測定項目	規則第4条の5第1項第2号ト(※1)			規則第4条の5第1項第2号リ(※2)			規則第4条の5第1項第2号ヲ(※3)		
測定年月日	最大℃	最小℃	平均℃	最大℃	最小℃	平均℃	最大ppm	最小ppm	平均ppm
令和8年7月1日	879	849	866	170	170	170	26.8	16.6	21.4
2日	883	846	871	170	170	170	27.3	14.3	19.5
3日	882	858	875	170	169	170	26.8	14.0	18.5
4日	881	833	865	170	170	170	28.2	13.4	20.5
5日	882	859	872	170	169	170	34.7	10.6	22.3
6日	880	864	873	170	170	170	30.0	12.9	21.7
7日	876	853	869	170	169	170	27.0	14.6	19.7
8日	876	844	863	170	170	170	27.2	15.1	20.4
9日	868	843	855	170	169	170	26.2	16.1	22.2
10日	869	838	859	170	170	170	25.8	15.2	19.1
11日	878	850	866	170	169	170	25.3	13.6	20.2
12日	874	857	867	170	170	170	23.5	10.2	15.9
13日	873	849	862	170	170	170	21.4	12.1	16.7
14日	867	848	860	170	170	170	19.4	9.9	13.9
15日	879	850	864	171	169	170	21.4	13.4	17.2
16日	880	862	872	170	170	170	30.9	21.6	26.7
17日	878	851	867	170	169	170	31.1	14.1	22.7
18日	874	855	863	170	170	170	30.8	14.3	22.1
19日	882	850	867	170	169	170	34.4	19.4	25.3
20日	882	865	875	170	170	170	33.4	11.7	23.1
21日	879	864	873	170	169	170	32.2	17.6	24.6
22日	884	825	862	170	170	170	25.0	11.5	19.5
23日	878	861	872	171	170	170	23.3	16.2	19.6
24日	881	864	875	170	170	170	30.0	14.1	20.3
25日	884	871	879	170	169	170	35.5	13.7	22.9
26日	881	863	874	170	169	170	28.6	11.2	18.7
27日	877	861	871	170	169	170	25.3	10.2	18.2
28日	877	868	872	170	170	170	29.5	9.9	20.2
29日	874	842	865	171	169	170	24.1	9.4	15.8
30日	880	855	867	170	169	170	24.6	9.3	16.3
31日	883	868	876	170	170	170	32.4	13.8	21.9

(※1) 規則第4条の5第1項第2号ト……燃焼室中の燃焼ガスの温度

(※2) 規則第4条の5第1項第2号リ……集じん器に流入する燃焼ガスの温度

(※3) 規則第4条の5第1項第2号ヲ……煙突から排出される排ガス中の一酸化炭素の濃度