

別添資料 (2)

規則第4条の5第1項第2号ト、リ及びヲの規定による測定の結果の得られた年月日及び測定の結果

(A 号炉)

測定項目	規則第4条の5第1項第2号ト(※1)			規則第4条の5第1項第2号リ(※2)			規則第4条の5第1項第2号ヲ(※3)		
測定年月日	最大 °C	最小 °C	平均 °C	最大 °C	最小 °C	平均 °C	最大ppm	最小ppm	平均ppm
令和8年8月1日									
2日									
3日									
4日									
5日									
6日									
7日									
8日									
9日									
10日									
11日									
12日									
13日									
14日									
15日									
16日									
17日									
18日									
19日									
20日									
21日									
22日									
23日									
24日									
25日									
26日									
27日									
28日									
29日									
30日									
31日									

(※1) 規則第4条の5第1項第2号ト……燃焼室中の燃焼ガスの温度

(※2) 規則第4条の5第1項第2号リ……集じん器に流入する燃焼ガスの温度

(※3) 規則第4条の5第1項第2号ヲ……煙突から排出される排ガス中の一酸化炭素の濃度

別添資料 (2)

規則第4条の5第1項第2号ト、リ及びヲの規定による測定の結果の得られた年月日及び測定の結果
(B 号炉)

測定項目	規則第4条の5第1項第2号ト(※1)			規則第4条の5第1項第2号リ(※2)			規則第4条の5第1項第2号ヲ(※3)		
測定年月日	最大℃	最小℃	平均℃	最大℃	最小℃	平均℃	最大ppm	最小ppm	平均ppm
令和8年8月1日	884	876	880	170	169	170	36.3	15.9	24.5
2日	882	866	875	170	169	170	30.8	13.7	21.3
3日	881	857	869	171	169	170	25.5	9.8	15.9
4日	883	818	870	171	170	170	27.2	5.9	17.7
5日	883	868	876	170	169	170	27.9	7.8	18.2
6日	885	860	878	170	169	170	30.1	14.7	21.5
7日	878	860	871	170	169	170	24.5	11.9	17.6
8日	876	853	865	170	170	170	22.3	8.8	15.0
9日	884	856	869	171	169	170	31.5	7.8	19.5
10日	877	863	870	170	170	170	24.4	10.4	16.4
11日	881	866	873	170	170	170	25.0	9.3	15.9
12日	882	862	874	170	170	170	27.7	10.1	18.6
13日	884	855	866	170	169	170	30.7	17.3	23.9
14日	872	843	860	170	170	170	42.0	21.9	29.9
15日	855	839	845	170	169	170	40.0	18.9	29.0
16日	888	835	864	171	170	170	36.1	16.9	27.6
17日	883	864	879	171	169	170	33.8	4.5	24.0
18日	886	878	881	171	170	170	31.1	14.2	21.1
19日	883	837	875	171	169	170	25.5	13.9	20.1
20日	886	840	876	171	170	170	23.0	5.8	14.1
21日	885	876	880	171	169	170	33.3	14.4	23.6
22日	890	878	883	171	169	170	31.8	7.1	19.8
23日	888	863	881	171	169	170	34.1	6.5	14.3
24日	889	826	881	171	168	170	26.9	10.0	15.6
25日	888	882	885	171	169	170	23.4	8.7	15.0
26日	889	879	885	171	170	170	22.3	9.5	14.0
27日	889	881	885	172	168	170	20.2	9.8	15.3
28日									
29日									
30日									
31日									

(※1) 規則第4条の5第1項第2号ト……燃焼室中の燃焼ガスの温度

(※2) 規則第4条の5第1項第2号リ……集じん器に流入する燃焼ガスの温度

(※3) 規則第4条の5第1項第2号ヲ……煙突から排出される排ガス中の一酸化炭素の濃度