

別添資料 (2)

規則第4条の5第1項第2号ト、リ及びヲの規定による測定の結果の得られた年月日及び測定の結果

(A 号炉)

測定項目	規則第4条の5第1項第2号ト(※1)			規則第4条の5第1項第2号リ(※2)			規則第4条の5第1項第2号ヲ(※3)		
測定年月日	最大 °C	最小 °C	平均 °C	最大 °C	最小 °C	平均 °C	最大ppm	最小ppm	平均ppm
令和8年9月1日									
2日									
3日									
4日									
5日									
6日									
7日									
8日									
9日									
10日									
11日									
12日									
13日									
14日									
15日									
16日									
17日									
18日									
19日									
20日									
21日									
22日									
23日									
24日									
25日									
26日									
27日									
28日									
29日									
30日									

(※1) 規則第4条の5第1項第2号ト……燃焼室中の燃焼ガスの温度

(※2) 規則第4条の5第1項第2号リ……集じん器に流入する燃焼ガスの温度

(※3) 規則第4条の5第1項第2号ヲ……煙突から排出される排ガス中の一酸化炭素の濃度

別添資料 (2)

規則第4条の5第1項第2号ト、リ及びヲの規定による測定の結果の得られた年月日及び測定の結果
(B 号炉)

測定項目	規則第4条の5第1項第2号ト(※1)			規則第4条の5第1項第2号リ(※2)			規則第4条の5第1項第2号ヲ(※3)		
測定年月日	最大℃	最小℃	平均℃	最大℃	最小℃	平均℃	最大ppm	最小ppm	平均ppm
令和8年9月1日									
2日									
3日									
4日									
5日									
6日									
7日	873	818	850	170	169	169	36.7	8.5	29.7
8日	883	868	876	170	170	170	27.0	15.8	19.5
9日	878	849	868	170	169	170	29.9	17.9	23.1
10日	883	867	876	170	170	170	27.2	12.1	20.1
11日	886	844	872	171	170	170	28.9	5.7	22.2
12日	885	848	876	170	170	170	35.5	9.0	21.2
13日	884	863	878	170	170	170	32.3	18.2	24.9
14日	885	843	876	170	170	170	31.7	12.7	21.1
15日	878	847	867	170	169	170	36.6	17.0	27.3
16日	882	851	867	171	170	170	28.2	16.3	21.3
17日	878	849	863	170	169	170	29.0	13.7	20.2
18日	884	870	879	171	169	170	32.6	14.1	20.6
19日	882	860	876	170	169	170	36.5	16.6	28.0
20日	882	867	878	170	170	170	30.3	15.8	24.8
21日	883	835	860	170	169	170	31.2	10.6	23.0
22日	886	847	874	171	170	170	21.3	10.4	15.3
23日	882	868	877	171	169	170	23.0	10.8	15.4
24日	877	850	866	171	170	170	23.8	14.9	19.3
25日	883	862	877	171	169	170	31.5	17.4	23.5
26日	883	867	878	170	170	170	24.8	17.0	21.0
27日	882	847	872	171	169	170	40.1	19.6	29.0
28日	883	864	876	170	170	170	34.4	12.5	21.2
29日	881	867	874	170	170	170	21.6	7.9	14.6
30日	887	876	880	170	170	170	29.2	9.2	17.9

(※1) 規則第4条の5第1項第2号ト……燃焼室中の燃焼ガスの温度

(※2) 規則第4条の5第1項第2号リ……集じん器に流入する燃焼ガスの温度

(※3) 規則第4条の5第1項第2号ヲ……煙突から排出される排ガス中の一酸化炭素の濃度