別添資料（2）

規則第4条の5第1項第2号ト、リ及びヲの規定による測定の結果の得られた年月日及び測定の結果

（　A　号炉　）

測定項目	規則第4条の5第1項第2号ト（※1）			規則第4条の5第1項第2号リ（※2）			規則第4条の5第1項第2号ヲ（※3）		
測定年月日	最大　℃	最小　℃	平均　℃	最大　℃	最小　℃	平均　℃	最大ppm	最小ppm	平均ppm
令和8年10月1日									
2日									
3日									
4日									
5日									
6日									
7日									
8日									
9日									
10日									
11日									
12日									
13日									
14日									
15日									
16日									
17日									
18日									
19日									
20日									
21日									
22日									
23日									
24日									
25日									
26日									
27日									
28日									
29日									
30日									
31日									

（※1）規則第4条の5第1項第2号ト・・・・・燃焼室中の燃焼ガスの温度

（※2）規則第4条の5第1項第2号リ・・・・・集じん器に流入する燃焼ガスの温度

（※3）規則第4条の5第1項第2号ヲ・・・・・煙突から排出される排ガス中の一酸化炭素の濃度

別添資料（2）

規則第4条の5第1項第2号ト、リ及びヲの規定による測定の結果の得られた年月日及び測定の結果

（　B　号炉　）

測定項目	規則第4条の5第1項第2号ト（※1）			規則第4条の5第1項第2号リ（※2）			規則第4条の5第1項第2号ヲ（※3）		
測定年月日	最大 ℃	最小 ℃	平均 ℃	最大 ℃	最小 ℃	平均 ℃	最大ppm	最小ppm	平均ppm
令和8年10月1日	884	871	878	170	170	170	25.2	9.6	16.5
2日	881	862	873	170	169	170	21.3	7.8	14.3
3日	886	876	880	171	170	170	17.9	11.1	14.4
4日	884	837	876	171	169	170	26.5	8.1	13.5
5日	883	875	880	170	170	170	24.3	13.1	17.5
6日	885	876	880	171	170	170	17.4	9.5	12.6
7日	883	829	877	171	169	170	27.7	5.5	16.8
8日	884	875	880	170	170	170	20.2	8.0	13.9
9日	883	876	880	170	170	170	28.4	6.6	12.6
10日	883	874	879	170	170	170	16.9	7.1	11.4
11日	884	875	879	170	170	170	22.5	10.1	14.6
12日	884	875	879	170	170	170	22.7	11.1	15.6
13日	886	873	879	170	169	170	23.7	8.7	12.3
14日	880	852	870	171	169	170	21.0	8.4	13.1
15日	886	864	876	170	170	170	26.8	6.4	14.6
16日	885	860	872	170	169	170	32.6	4.6	15.1
17日	883	874	879	170	170	170	20.4	8.1	12.1
18日	881	853	868	170	169	170	32.9	13.7	18.6
19日	877	859	871	170	170	170	35.2	5.4	15.5
20日	878	855	865	171	169	170	21.8	5.9	12.3
21日	879	847	861	171	170	170	17.2	3.0	9.5
22日	861	844	854	171	170	170	11.2	4.1	7.3
23日	862	829	849	171	169	170	13.7	5.0	9.6
24日	886	826	865	170	170	170	26.9	6.7	14.5
25日	880	862	873	170	169	170	22.4	9.9	15.6
26日	885	852	875	171	169	170	27.3	7.6	14.2
27日	875	855	865	170	170	170	13.0	4.0	8.7
28日	879	860	868	170	169	170	14.9	4.1	8.7
29日	871	836	858	170	170	170	15.1	4.7	8.9
30日	859	840	850	170	170	170	13.9	5.0	8.3
31日									

（※1）規則第4条の5第1項第2号ト・・・・・燃焼室中の燃焼ガスの温度

（※2）規則第4条の5第1項第2号リ・・・・・集じん器に流入する燃焼ガスの温度

（※3）規則第4条の5第1項第2号ヲ・・・・・煙突から排出される排ガス中の一酸化炭素の濃度