

## 別添資料 (2)

規則第4条の5第1項第2号ト、リ及びヲの規定による測定の結果の得られた年月日及び測定の結果

( A 号炉 )

測定項目	規則第4条の5第1項第2号ト(※1)			規則第4条の5第1項第2号リ(※2)			規則第4条の5第1項第2号ヲ(※3)		
	最大 °C	最小 °C	平均 °C	最大 °C	最小 °C	平均 °C	最大ppm	最小ppm	平均ppm
令和4年10月1日									
2日									
3日									
4日									
5日									
6日									
7日									
8日									
9日									
10日									
11日									
12日									
13日									
14日									
15日									
16日									
17日									
18日									
19日									
20日									
21日									
22日									
23日									
24日									
25日									
26日									
27日	855	833	846	171	169	170	26.5	17.2	21.1
28日	857	834	848	171	170	170	27.8	10.9	18.6
29日	884	844	863	171	169	170	31.8	16.6	25.0
30日	887	865	877	171	169	170	29.7	10.3	20.8
31日	888	866	874	171	169	170	19.6	9.9	15.9

(※1) 規則第4条の5第1項第2号ト……燃焼室中の燃焼ガスの温度

(※2) 規則第4条の5第1項第2号リ……集じん器に流入する燃焼ガスの温度

(※3) 規則第4条の5第1項第2号ヲ……煙突から排出される排ガス中の一酸化炭素の濃度

## 別添資料(2)

規則第4条の5第1項第2号ト、リ及びヲの規定による測定の結果の得られた年月日及び測定の結果  
( B 号炉 )

測定項目	規則第4条の5第1項第2号ト(※1)			規則第4条の5第1項第2号リ(※2)			規則第4条の5第1項第2号ヲ(※3)		
	最大℃	最小℃	平均℃	最大℃	最小℃	平均℃	最大ppm	最小ppm	平均ppm
令和4年10月1日	881	848	858	171	169	170	42.9	18.2	30.1
2日	880	855	870	171	170	170	44.9	0.4	23.3
3日	882	847	867	171	168	170	35.1	14.4	26.4
4日	876	840	853	171	169	170	34.3	12.3	25.1
5日	884	864	873	172	167	170	41.3	16.9	24.7
6日	884	847	865	171	169	170	31.1	1.3	22.7
7日	882	833	864	172	169	170	34.0	13.6	22.8
8日	885	864	877	171	169	170	43.0	23.7	30.6
9日	879	824	855	171	169	170	37.9	19.3	26.3
10日	878	821	863	171	169	170	42.5	7.8	31.0
11日	882	844	866	171	169	170	40.7	18.3	28.1
12日	879	851	868	171	169	170	28.8	17.8	24.3
13日	865	839	853	171	169	170	35.6	13.8	22.0
14日	849	832	841	171	169	170	34.5	15.3	24.2
15日	884	835	866	171	169	170	46.6	19.4	32.3
16日	879	845	861	171	170	170	44.8	25.4	35.0
17日	852	831	841	171	169	170	44.2	24.2	32.6
18日	846	831	839	171	170	170	38.1	0.1	26.6
19日	881	823	864	171	168	170	35.1	18.9	27.2
20日	880	869	875	171	169	170	35.9	24.2	29.1
21日	879	858	867	171	168	170	36.4	19.3	28.1
22日	880	852	868	171	169	170	40.9	24.9	32.5
23日	882	845	862	171	169	170	44.5	10.7	33.6
24日	876	824	858	171	169	170	38.7	21.5	28.9
25日	877	852	863	171	169	170	36.4	21.6	29.2
26日	868	839	855	171	169	170	41.3	23.7	32.8
27日									
28日									
29日									
30日									
31日									

(※1) 規則第4条の5第1項第2号ト……燃焼室中の燃焼ガスの温度

(※2) 規則第4条の5第1項第2号リ……集じん器に流入する燃焼ガスの温度

(※3) 規則第4条の5第1項第2号ヲ……煙突から排出される排ガス中の一酸化炭素の濃度