

別添資料(2)

規則第4条の5第1項第2号ト、リ及びヲの規定による測定の結果の得られた年月日及び測定の結果

(A 号炉)

測定項目	規則第4条の5第1項第2号ト(※1)			規則第4条の5第1項第2号リ(※2)			規則第4条の5第1項第2号ヲ(※3)		
	測定年月日	最大℃	最小℃	平均℃	最大℃	最小℃	平均℃	最大ppm	最小ppm
令和4年12月1日	869	846	857	170	170	170	25.0	6.6	12.3
2日	861	845	851	172	168	170	22.0	7.6	13.0
3日	861	845	854	172	168	170	17.2	6.3	11.3
4日	872	855	864	170	169	170	14.5	5.9	11.3
5日	870	858	864	170	169	170	17.8	5.1	11.4
6日	875	854	864	171	169	170	20.9	4.6	10.4
7日	859	848	853	170	170	170	15.3	5.1	8.8
8日	875	845	860	170	169	170	22.4	6.6	13.9
9日	883	860	871	170	170	170	20.3	8.2	14.4
10日	883	853	863	171	169	170	28.1	10.3	18.3
11日	859	849	856	171	170	170	20.1	8.5	14.3
12日	883	859	873	171	169	170	19.6	7.3	14.4
13日	884	855	870	171	169	170	17.7	6.7	11.4
14日	875	845	864	171	168	170	21.6	7.1	12.4
15日	896	837	860	172	169	170	14.3	6.0	10.2
16日	879	845	862	170	168	170	15.8	7.4	11.7
17日	864	837	851	171	170	170	18.9	8.1	11.6
18日	876	842	861	170	169	170	15.7	5.8	11.1
19日	886	865	873	172	169	170	21.9	7.8	13.4
20日	875	856	866	171	169	170	12.7	5.3	8.7
21日	880	849	869	171	170	170	20.9	7.8	13.1
22日	889	865	874	172	170	170	20.0	8.1	13.5
23日	882	861	871	170	169	170	12.3	4.6	9.6
24日	877	863	869	171	169	170	31.1	7.2	17.2
25日	887	856	874	172	169	170	26.8	6.0	11.3
26日	891	855	873	171	167	170	15.4	6.8	11.2
27日	879	861	870	171	169	170	15.8	5.9	10.8
28日	886	858	871	171	167	170	18.2	7.2	13.0
29日	874	853	865	171	169	170	26.1	8.8	16.3
30日									
31日									

(※1) 規則第4条の5第1項第2号ト……燃焼室中の燃焼ガスの温度

(※2) 規則第4条の5第1項第2号リ……集じん器に流入する燃焼ガスの温度

(※3) 規則第4条の5第1項第2号ヲ……煙突から排出される排ガス中の一酸化炭素の濃度

別添資料 (2)

規則第4条の5第1項第2号ト、リ及びヲの規定による測定の結果の得られた年月日及び測定の結果

(B 号炉)

測定項目	規則第4条の5第1項第2号ト(※1)			規則第4条の5第1項第2号リ(※2)			規則第4条の5第1項第2号ヲ(※3)		
	最大 °C	最小 °C	平均 °C	最大 °C	最小 °C	平均 °C	最大ppm	最小ppm	平均ppm
令和4年12月1日									
2日									
3日									
4日									
5日									
6日									
7日									
8日									
9日									
10日									
11日									
12日									
13日									
14日									
15日									
16日									
17日									
18日									
19日									
20日									
21日									
22日									
23日									
24日									
25日									
26日									
27日									
28日									
29日									
30日									
31日									

(※1) 規則第4条の5第1項第2号ト……燃焼室中の燃焼ガスの温度

(※2) 規則第4条の5第1項第2号リ……集じん器に流入する燃焼ガスの温度

(※3) 規則第4条の5第1項第2号ヲ……煙突から排出される排ガス中の一酸化炭素の濃度