

別添資料 (2)

規則第4条の5第1項第2号ト、リ及びヲの規定による測定の結果の得られた年月日及び測定の結果

(A 号炉)

測定項目	規則第4条の5第1項第2号ト(※1)			規則第4条の5第1項第2号リ(※2)			規則第4条の5第1項第2号ヲ(※3)		
測定年月日	最大 ℃	最小 ℃	平均 ℃	最大 ℃	最小 ℃	平均 ℃	最大ppm	最小ppm	平均ppm
令和3年8月1日									
2日									
3日	876	853	866	170	169	170	41.1	0.7	22.1
4日	872	835	858	170	170	170	26.6	15.0	20.7
5日	878	849	863	171	170	170	31.8	13.8	23.2
6日	897	848	869	171	170	170	30.5	13.9	23.5
7日	873	845	859	171	170	170	30.7	7.5	18.0
8日	890	812	869	170	170	170	34.7	18.4	25.3
9日	899	858	884	171	169	170	29.9	14.9	20.6
10日	881	843	866	170	170	170	23.3	10.1	18.6
11日	895	844	874	171	170	170	26.3	8.4	18.4
12日	883	855	868	170	170	170	20.2	8.6	15.7
13日	890	849	868	171	169	170	21.3	5.9	11.1
14日	886	851	869	170	170	170	26.9	8.3	17.3
15日	872	852	861	170	169	170	20.0	10.4	14.9
16日	874	847	858	171	170	170	28.4	5.4	15.8
17日	897	848	871	171	169	170	27.2	11.9	17.8
18日	894	849	874	170	170	170	25.4	7.2	16.6
19日	885	849	865	171	170	170	17.7	7.7	13.1
20日	885	850	868	170	170	170	32.1	8.4	15.8
21日	885	850	868	170	170	170	22.9	8.2	15.2
22日	875	851	864	170	170	170	27.7	6.1	16.7
23日	892	848	872	170	170	170	31.5	10.5	19.6
24日	872	840	855	170	169	170	26.0	9.1	16.6
25日	866	833	849	170	169	170	30.4	10.5	18.0
26日	884	834	865	170	170	170	22.0	9.2	14.9
27日	890	851	872	171	170	170	23.3	9.7	16.1
28日	888	859	873	170	169	170	28.5	12.1	19.2
29日	888	851	871	170	169	170	26.9	8.3	19.9
30日	882	845	858	170	170	170	26.5	11.5	19.0
31日	880	834	858	170	169	170	22.2	7.5	14.6

(※1) 規則第4条の5第1項第2号ト……燃焼室中の燃焼ガスの温度

(※2) 規則第4条の5第1項第2号リ……集じん器に流入する燃焼ガスの温度

(※3) 規則第4条の5第1項第2号ヲ……煙突から排出される排ガス中の一酸化炭素の濃度

別添資料 (2)

規則第4条の5第1項第2号ト、リ及びヲの規定による測定の結果の得られた年月日及び測定の結果

(B 号炉)

測定項目	規則第4条の5第1項第2号ト(※1)			規則第4条の5第1項第2号リ(※2)			規則第4条の5第1項第2号ヲ(※3)		
測定年月日	最大 ℃	最小 ℃	平均 ℃	最大 ℃	最小 ℃	平均 ℃	最大ppm	最小ppm	平均ppm
令和3年8月1日	889	864	880	171	170	170	40.4	4.9	30.1
2日	883	861	872	170	170	170	41.3	3.3	18.8
3日									
4日									
5日									
6日									
7日									
8日									
9日									
10日									
11日									
12日									
13日									
14日									
15日									
16日									
17日									
18日									
19日									
20日									
21日									
22日									
23日									
24日									
25日									
26日									
27日									
28日									
29日									
30日									
31日									

(※1) 規則第4条の5第1項第2号ト……燃焼室中の燃焼ガスの温度

(※2) 規則第4条の5第1項第2号リ……集じん器に流入する燃焼ガスの温度

(※3) 規則第4条の5第1項第2号ヲ……煙突から排出される排ガス中の一酸化炭素の濃度