

別添資料 (2)

規則第4条の5第1項第2号ト、リ及びヲの規定による測定の結果の得られた年月日及び測定の結果

(A 号炉)

測定項目	規則第4条の5第1項第2号ト(※1)			規則第4条の5第1項第2号リ(※2)			規則第4条の5第1項第2号ヲ(※3)		
測定年月日	最大 ℃	最小 ℃	平均 ℃	最大 ℃	最小 ℃	平均 ℃	最大ppm	最小ppm	平均ppm
令和2年8月1日									
2日									
3日									
4日									
5日									
6日									
7日	880	851	870	170	170	170	20.5	9.4	16.1
8日	881	842	866	171	170	170	39.2	9.7	20.1
9日	889	866	876	170	170	170	25.8	8.9	17.1
10日	895	871	886	170	170	170	22.2	10.4	15.8
11日	894	872	884	170	170	170	28.4	6.0	16.3
12日	891	869	881	170	170	170	15.3	2.2	9.6
13日	884	864	873	171	170	170	28.9	3.0	10.6
14日	893	864	879	170	170	170	25.6	5.4	15.2
15日	893	876	885	170	170	170	25.2	11.8	19.4
16日	889	871	879	170	170	170	27.4	7.6	15.4
17日	893	858	878	170	170	170	26.6	7.5	17.4
18日	887	854	868	170	169	170	20.8	9.7	14.6
19日	882	857	870	170	170	170	22.8	4.8	14.2
20日	882	847	861	170	169	170	20.3	6.7	12.5
21日	882	848	862	170	170	170	18.8	4.6	11.0
22日	892	862	877	170	170	170	19.8	8.8	14.1
23日	882	824	855	170	170	170	32.8	11.2	18.4
24日	897	820	876	171	169	170	29.2	6.7	16.0
25日	893	857	873	170	170	170	28.0	6.5	16.5
26日	895	884	889	170	170	170	18.8	4.4	11.2
27日	897	831	871	170	170	170	20.0	5.2	12.2
28日	888	857	876	170	169	170	15.5	3.8	10.0
29日	882	842	869	170	170	170	23.3	8.6	15.2
30日	894	871	884	170	170	170	28.3	5.1	16.7
31日	892	828	857	170	170	170	22.7	7.5	14.9

(※1) 規則第4条の5第1項第2号ト……燃焼室中の燃焼ガスの温度

(※2) 規則第4条の5第1項第2号リ……集じん器に流入する燃焼ガスの温度

(※3) 規則第4条の5第1項第2号ヲ……煙突から排出される排ガス中の一酸化炭素の濃度

別添資料 (2)

規則第4条の5第1項第2号ト、リ及びヲの規定による測定の結果の得られた年月日及び測定の結果

(B 号炉)

測定項目	規則第4条の5第1項第2号ト(※1)			規則第4条の5第1項第2号リ(※2)			規則第4条の5第1項第2号ヲ(※3)		
測定年月日	最大 ℃	最小 ℃	平均 ℃	最大 ℃	最小 ℃	平均 ℃	最大ppm	最小ppm	平均ppm
令和2年8月1日	898	884	890	171	169	170	39.2	1.3	4.5
2日	897	876	890	171	169	170	44.0	2.4	30.2
3日	900	875	889	171	169	170	37.2	2.5	21.5
4日	897	879	887	171	169	170	41.0	0.6	24.6
5日	902	880	890	171	169	170	41.7	3.3	30.4
6日	897	879	889	171	169	170	41.7	4.1	24.9
7日									
8日									
9日									
10日									
11日									
12日									
13日									
14日									
15日									
16日									
17日									
18日									
19日									
20日									
21日									
22日									
23日									
24日									
25日									
26日									
27日									
28日									
29日									
30日									
31日									

(※1) 規則第4条の5第1項第2号ト……燃焼室中の燃焼ガスの温度

(※2) 規則第4条の5第1項第2号リ……集じん器に流入する燃焼ガスの温度

(※3) 規則第4条の5第1項第2号ヲ……煙突から排出される排ガス中の一酸化炭素の濃度