

別添資料(2)

規則第4条の5第1項第2号ト、リ及びヲの規定による測定の結果の得られた年月日及び測定の結果

(B 号炉)

測定項目	規則第4条の5第1項第2号ト(※1)			規則第4条の5第1項第2号リ(※2)			規則第4条の5第1項第2号ヲ(※3)		
	最大℃	最小℃	平均℃	最大℃	最小℃	平均℃	最大ppm	最小ppm	平均ppm
平成28年10月1日	876	861	868	170	170	170	17.4	6.2	11.1
2日	870	857	864	170	169	170	17.0	9.2	12.2
3日	893	855	878	171	169	170	26.1	12.3	17.3
4日	889	868	879	170	170	170	19.6	5.7	9.4
5日	895	867	881	170	169	170	22.8	7.9	14.4
6日	894	878	885	170	170	170	20.7	9.4	13.5
7日	893	861	875	170	170	170	24.1	8.7	14.2
8日	861	841	854	171	17	170	26.3	12.9	19.8
9日	870	837	858	171	169	170	35.1	11.1	19.4
10日	878	846	868	170	170	170	19.3	8.5	14.6
11日	870	852	861	170	170	170	25.4	7.8	14.4
12日	893	851	871	170	170	170	17.0	7.5	13.1
13日	896	877	887	170	170	170	21.1	7.8	14.3
14日	894	879	889	171	169	170	25.3	9.8	15.2
15日	892	884	889	170	169	170	18.9	7.4	13.1
16日	893	867	887	170	169	170	20.3	8.6	14.6
17日	894	877	884	170	170	170	24.4	11.0	15.9
18日	897	873	885	170	170	170	24.9	9.9	15.5
19日	883	855	873	171	169	170	23.5	8.4	17.0
20日	878	839	862	170	170	170	27.4	9.6	14.7
21日	883	856	867	171	170	170	20.0	4.6	13.6
22日	881	867	872	170	170	170	16.5	7.8	12.2
23日	894	866	877	170	169	170	19.6	8.0	14.1
24日	892	860	884	171	170	170	19.8	9.3	13.8
25日	886	857	874	171	170	170	14.8	7.7	11.5
26日	895	875	885	171	170	170	25.4	8.3	15.5
27日	895	887	890	170	170	170	26.7	6.4	13.9
28日	894	886	890	171	170	170	18.1	9.1	13.2
29日	894	885	890	170	170	170	25.2	5.4	11.4
30日	894	883	889	171	169	170	20.2	5.4	12.0
31日	896	882	890	171	170	170	14.5	3.7	9.3

(※1) 規則第4条の5第1項第2号ト……燃焼室中の燃焼ガスの温度

(※2) 規則第4条の5第1項第2号リ……集じん器に流入する燃焼ガスの温度

(※3) 規則第4条の5第1項第2号ヲ……煙突から排出される排ガス中の一酸化炭素の濃度