

別添資料 (2)

規則第4条の5第1項第2号ト、リ及びヲの規定による測定の結果の得られた年月日及び測定の結果

(A 号炉)

測定項目	規則第4条の5第1項第2号ト(※1)			規則第4条の5第1項第2号リ(※2)			規則第4条の5第1項第2号ヲ(※3)		
測定年月日	最大℃	最小℃	平均℃	最大℃	最小℃	平均℃	最大ppm	最小ppm	平均ppm
平成28年12月1日	895	885	890	171	169	170	19.6	6.9	10.9
2日	900	873	887	171	170	170	21.1	10.0	14.2
3日	892	887	890	170	169	170	12.5	4.4	8.3
4日	894	886	890	170	169	170	24.8	4.8	11.7
5日	892	881	888	170	170	170	18.9	5.2	11.4
6日	895	883	889	171	170	170	12.8	6.4	9.8
7日	893	874	887	170	170	170	12.3	5.3	8.8
8日	895	869	882	170	170	170	21.0	7.0	12.9
9日	898	881	889	170	170	170	33.9	8.1	16.4
10日	895	880	886	170	170	170	18.6	6.3	11.8
11日	893	886	890	170	170	170	18.7	9.2	13.7
12日	896	883	890	171	170	170	16.1	7.5	11.7
13日	895	883	889	170	170	170	10.9	5.4	8.1
14日	894	887	890	171	169	170	14.0	7.4	10.7
15日	896	883	889	176	169	170	15.1	6.6	10.6
16日	896	882	888	170	170	170	16.2	4.1	8.3
17日	894	883	890	170	170	170	15.7	5.0	10.0
18日	894	850	886	171	169	170	19.0	5.7	11.5
19日	893	840	872	170	170	170	19.7	3.9	12.0
20日	896	882	889	171	170	170	22.8	6.8	10.8
21日	896	879	889	171	169	170	19.1	4.8	10.1
22日	894	878	888	170	170	170	26.4	6.1	14.1
23日	894	882	889	171	169	170	16.1	6.9	12.0
24日									
25日									
26日	887	710	861	171	169	170	20.5	6.9	15.6
27日	888	873	881	171	170	170	20.5	7.6	14.1
28日	885	878	882	170	169	170	24.6	7.2	13.8
29日	885	879	882	171	169	170	26.5	11.6	18.0
30日	897	881	280	172	170	170	29.6	17.8	24.6
31日									

(※1) 規則第4条の5第1項第2号ト……燃焼室中の燃焼ガスの温度

(※2) 規則第4条の5第1項第2号リ……集じん器に流入する燃焼ガスの温度

(※3) 規則第4条の5第1項第2号ヲ……煙突から排出される排ガス中の一酸化炭素の濃度